

MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

ENMIENDA No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-PRIDESII-60-LPI-S-MINSAL

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, SUPRESIÓN DE INCENDIOS, MONITOREO Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE PRESIÓN PARA SALA DE SERVIDORES (SITIO ALTERNO EL COYOLITO. TEJUTLA, CHALATENANGO)”

San Salvador, 23 de mayo de 2019

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 2.18 de la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron las bases del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-PRIDESII-60-LPI-S-MINSAL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, SUPRESIÓN DE INCENDIOS, MONITOREO Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE PRESIÓN PARA SALA DE SERVIDORES (SITIO ALTERNO EL COYOLITO. TEJUTLA, CHALATENANGO)”, que se ha realizado MODIFICACION al documento, producto de consultas efectuadas por los posibles licitantes, como se detalla a continuación:

TEXTO SEGÚN LAS BASES	MODIFICACIÓN
<p>SECCIÓN VII-REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS</p> <p>1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>Ítem 3: INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO (ATS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suministro e instalación de transferencia automática (ATS) para planta de emergencia de energía eléctrica de 100 Kva. • Panel conmutador automático de 3 polos, 200 amperios. • Para soportar toda la carga eléctrica de la UCSF "El Coyolito", Tejutla, Chalatenango. • Accionamiento manual y automático • Transferencia Automática, capacidad 200 amperios • monofásica, voltaje 120/240 voltios, 3 polos, 60 Hz. • Gabinete Nema 1: • Con disyuntor magnético térmico cerrado y ensamblado en fábrica de 400 amperios. • Configuración de bastidor con unidad de disparo y terminales, • monofásico 120/240 voltios. • Tablero con certificación UL, ensamblado 	<p>Consulta: Pregunta: Siempre con la transferencia automática de 200 Amperios, según diagrama unifilar que está indicado en las bases de licitación, se están solicitando dos ATS, una de cuatrocientos A para una planta de 100KVA y otra de 200A; ¿Podrían aclarar cuál es el objetivo de instalar la transferencia Automática de 200 amperios?</p> <p>SECCIÓN VII-REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS</p> <p>2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>Ítem 3: INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO (ATS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suministro e instalación de transferencia automática (ATS) para planta de emergencia de energía eléctrica de 100 Kva. • Panel conmutador automático de 3 polos, 400 amperios (ATS). • Para soportar toda la carga eléctrica de la UCSF "El Coyolito", Tejutla, Chalatenango. • Accionamiento manual y automático • monofásica, voltaje 120/240 voltios, 3 polos, 60 Hz. • Gabinete Nema 1: • Con disyuntor magnético térmico cerrado y



<p>en fabrica por fabricante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de control basado con microprocesador, que no necesita fuente externa. • Censado de voltaje en las fases en el lado normal. • Censado de frecuencia en ambas fuentes. • Botones selectores de condición (automático, apagado y prueba). • Luces indicadoras del estado actual de operación. • Tiempo de retardo ajustable para evitar accionamientos del generador por fallas momentáneas muy cortas en la energía normal. • Tiempo de retardo en la transferencia ajustable de 0 a 5 minutos. • Tiempo de retardo en la retransferencia ajustable de 0 a 30 minutos. • Tiempo de enfriamiento del motor luego de la retransferencia de 5 minutos. • Tiempo de retardo de 4 segundos para ignorar los transientes de voltaje y frecuencia durante la toma de carga por parte del generador. • Configuración del ejercitador del motor en el interruptor de transferencia automático (ATS). • Conexión de la parte de fuerza y control del equipo. • Conexión con la planta de emergencia existente, tanto de la parte de fuerza como la de señales débiles y control. 	<p>ensamblado en fábrica de 400 amperios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de bastidor con unidad de disparo y terminales, • monofásico 120/240 voltios. • Tablero con certificación UL, ensamblado en fabrica por fabricante. • Sistema de control basado con microprocesador, que no necesita fuente externa. • Censado de voltaje en las fases en el lado normal. • Censado de frecuencia en ambas fuentes. • Botones selectores de condición (automático, apagado y prueba). • Luces indicadoras del estado actual de operación. • Tiempo de retardo ajustable para evitar accionamientos del generador por fallas momentáneas muy cortas en la energía normal. • Tiempo de retardo en la transferencia ajustable de 0 a 5 minutos. • Tiempo de retardo en la retransferencia ajustable de 0 a 30 minutos. • Tiempo de enfriamiento del motor luego de la retransferencia de 5 minutos. • Tiempo de retardo de 4 segundos para ignorar los transientes de voltaje y frecuencia durante la toma de carga por parte del generador. • Configuración del ejercitador del motor en el interruptor de transferencia automático (ATS). • Conexión de la parte de fuerza y control del equipo. • Conexión con la planta de emergencia existente, tanto de la parte de fuerza como la de señales débiles y control.
<p>SECCIÓN II-DATOS DE LA LICITACIÓN</p> <p>D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS:</p> <p>Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es:</p> <p>Atención: Licda. Lucia Zamora, Coordinadora Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UGP-MINSAL</p>	<p>SECCIÓN II-DATOS DE LA LICITACIÓN</p> <p>D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS:</p> <p>Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es:</p> <p>Atención: Licda. Lucia Zamora, Coordinadora Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UGP-MINSAL</p> <p>Dirección: Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira</p>



MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

<p>Dirección: Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Número del Piso/Oficina: Nivel tres</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>Código postal: 503</p> <p>País: El Salvador</p> <p>La fecha límite para presentar las ofertas es: 28 de mayo de 2019</p> <p>Hora: 10:30 a.m.</p>	<p>y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Número del Piso/Oficina: Nivel tres</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>Código postal: 503</p> <p>País: El Salvador</p> <p>La fecha límite para presentar las ofertas es: 04 de junio de 2019</p> <p>Hora: 10:30 a.m.</p>
<p>SECCIÓN II-DATOS DE LA LICITACIÓN</p> <p>D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS:</p> <p>La <u>apertura de las ofertas</u> tendrá lugar en:</p> <p>Dirección: Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Número del Piso/Oficina: Nivel tres</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>País: El Salvador</p> <p>Fecha: 28 de mayo de 2019</p> <p>Hora: 10:45 a.m.</p>	<p>SECCIÓN II-DATOS DE LA LICITACIÓN</p> <p>D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS:</p> <p>La <u>apertura de las ofertas</u> tendrá lugar en:</p> <p>Dirección: Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33.</p> <p>Número del Piso/Oficina: Nivel tres</p> <p>Ciudad: San Salvador</p> <p>País: El Salvador</p> <p>Fecha: 04 de junio de 2019</p> <p>Hora: 10:45 a.m.</p>


Esta enmienda formará parte integral de las bases, el resto del contenido se mantiene inalterado.

Atentamente,


Dra. Elvia Violela Menjivar Escalante
Ministra de Salud



Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Fri May 24 13:37:20 CST 2019
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	