

ACLARACION No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 25/2016

“AMPLIACIÓN, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA UCSF – B EL MOZOTE, MEANGUERA, MORAZAN (FASE CONSTRUCCION)”
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES: (PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS – FOCAP) CÓDIGO 6132.

Se hace del conocimiento de las personas naturales y jurídicas participantes en la LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 25/2016, que deben tomar en cuenta para elaboración de su oferta lo siguiente:

PREGUNTA:

En referencia a las bases de licitación en la Parte III “Metodología de Evaluación de Ofertas” “Literal” “C” “Evaluación de los Aspectos Técnicos” Para el personal técnico asignado al proyecto: 1. Gerente de Proyecto, 2. Residente de Proyecto, 3. Ing. Electricista y 4. Ing. Hidraulico; cuales son los tiempos asignados a considerar para cada técnico de campo?.

RESPUESTA:

El cuadro se refiera a los factores de evaluación para los profesionales que serán responsables de la ejecución del proyecto. El gerente y residente son profesionales que deberán permanecer mientras dure el proyecto, los profesionales en electricidad e Hidráulica, serán responsables en el momento de ejecución de sus especialidades.

PREGUNTA:

En el Plan de Oferta en Obras Preliminares, partida 1.2. “Pagos por Otros Trámites y Permisos (Gubernamentales)”, a que tipo de trámite y permiso se refiere?.

RESPUESTA:

Los trámites y permisos gubernamentales, se refieren al pago por realizar trámites y pago de permisos que derivan de la nueva construcción, como pueden ser Permiso de Tala de Árboles (MARN), entre otros.

PREGUNTA:

En el plan de oferta 3.2 ACABADOS: 3.2.1 Reparación menor de estructura de madera (vigas, columnas, techo, monitor, alero de acceso con vara de castilla) incluye, limpieza, curado con aplicación de preservante transparente pintable aplicado a soplete y sello, partida que viene considerada como suma global por lo que requiere de mayor conocimiento de dicha estructura, ya que en la visita de campo se pudo observar que existe un cielo falso de madera lo cual no permite apreciar el estado actual de vigas, columnas, techo y sus aleros.

RESPUESTA:

Se aclara que no existe cielo falso ni fascias o cornisas en el módulo existente de la UCSF, por lo que las vigas, columnas, techo y aleros están a la vista y su estado pudo ser apreciado en la visita técnica. Las obras incluyen la limpieza, curado con aplicación de preservante transparente pintable, aplicado y sello.



También se aclara que en la hoja 02/21 de planos están ubicadas las plantas y elevaciones del módulo existente que complementan la información para generar un precio de oferta.

PREGUNTA:

Debido a que no existe un estudio de suelo; en el plan de oferta 2.0 "OBRAS DE TERRACERIA Y DEMOLICIONES EXTERIORES", partida 2.4 "Excavación para terrazas". Incluye el desalojo del material, con una cantidad a excavar de 713.36 mt³. Qué tipo de material se debe considerar para elaborar el precio unitario de la oferta?

RESPUESTA:

Para determinar exactamente el tipo de suelo existente, se realizará por parte del contratista, un estudio de suelo indicado en la partida 1.8 Pagos para la realización de Estudio de Suelos, a una profundidad mínima de 6.0 mts para la construcción de las edificaciones (considerar 3 sondeos), pero se aclara que para efectos de presentación de oferta en la partida 2.4, se deberá considerar un suelo semiduro y arcilloso.


Las demás especificaciones técnicas y condiciones de la base de licitación, se mantienen igual.

San Salvador, 1 de Noviembre de 2016.

LICDA. ISELA DE LOS ANGELES MEJIA
JEFE UACI

Rcr.

Este documento esta firmado por

| | | |
|--|--|--|
|  | Firmante | EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV |
| | Fecha/Hora | Tue Nov 01 10:52:18 CST 2016 |
| | Emisor del Certificado | CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV |
| | Numero de Serie | 15851056948735932808 |
| | Metodo | urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature) |
| Nota | Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A. | |