

## ENMIENDA N° 1

San Salvador, 09 de marzo de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad a la cláusula 10. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones del Documento de Comparación de Precios y al numeral 2.25 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron el Documento de Comparación de Precios del proceso N° PRIDESII-201-CP-O-MINSAL denominado "CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN DE MÓDULO DE ESPECIALIDADES EN UCSF-I SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD", que se ha realizado modificación al Documento de Comparación de Precios, como se detalla a continuación::

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	<p>PLAN DE OFERTA Partida 3.1.05 "Nervadura "N-2" para modulación, del mismo espesor de la pared por un máximo de 30 cm., reforzada con 6 # 3 y un estribo # 2 a cada 15 cm, según detalle de planos. Concreto <math>f_c=210</math> kg/cm2." Cantidad: 1.40 Unidad: C/U</p>	<p>PLAN DE OFERTA Partida 3.1.05 "Nervadura "N-2" para modulación, del mismo espesor de la pared por un máximo de 30 cm., reforzada con 6 # 3 y un estribo # 2 a cada 15 cm, según detalle de planos. Concreto <math>f_c=210</math> kg/cm2." Cantidad: 1.40 Unidad: m3</p>
2	<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS Apartado 15.0 GENERALIDADES DE INSTALACIONES HIDRAULICA</p>	<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS Apartado 15.0 GENERALIDADES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Se agrega: 15.20.01 Bomba de Eje Vertical Se deberá suministrar una bomba de superficie y de eje horizontal, eléctrica, potencia del motor 1.50HP, 3450 rpm, voltaje 220/440v, trifásico, corriente 5/2.5A, flujo optimo 140.00LPM, diámetro de succión 1.50", diámetro de descarga 1.25", tipo de impulsor cerrado, material del cuerpo hierro fundido, material del impulsor nylon, material del sello mecánico cerámica, carbón o acero inoxidable.</p>
3	<p>PLAN DE OFERTA Partida 13.1.10 "Suministro e instalación de Válvula de Control Bronce 1 1/2", incluye accesorios de conexión y anclajes de concreto. Cantidad: 1 Unidad: U</p>	<p>PLAN DE OFERTA Partida 13.1.10 "Suministro e instalación de Válvula de Control tipo de globo, material de Bronce 1 1/2" con retención y eje libre, incluye accesorios de conexión y anclajes de concreto. Cantidad: 1 Unidad: U</p>

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
4	PLAN DE OFERTA Partida 15.18 "Interconexión de acometida existente a nuevo transformador de 100 KVA."  Cantidad: 1  Unidad: SG	PLAN DE OFERTA Partida 15.18 "Interconexión de acometida existente a nuevo transformador de 100 KVA, calibre del conductor de lado primario de TW #6."  Cantidad: 1  Unidad: SG
5	PLAN DE OFERTA Partida 1.06- Demolición de jardinera existente y corte de árbol de mango existente	PLAN DE OFERTA Partida 1.06- Demolición de jardinera existente y corte de árbol de mango existente. Las medidas aproximadas son 0.85m de diámetro del árbol de mango, la jardinera a demoler mide 9.58ml y la altura de la jardinera es 0.55m, no olvidar desalojar la tierra de relleno. Se adjunta fotografías para una mejor referencia de la actividad.

Esta enmienda formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.

DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA  
 MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM







