













CODIGO DE SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
\$	INTERRUPTOR SENCILLO
\$2	INTERRUPTOR DOBLE
	TOMA ELÉCTRICO A 110V (EN EMERGENCIA Y SALIDA PARA ENERGIZACIÓN TEMPORAL, SE INSTALARÁ EN Y EN TECHO) (INCLUYE LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLE)
	CAJA DE CONEXIÓN PARA EMPOTRAR EN MESA DE REUNIONES EN OFICINAS #4, #9 Y #12 (A SUMINISTRARSE SEGÚN ESPECIFICACIONES)
	ATENUADOR DE LUZ (DIMER) A INSTALARSE EN LAS OFICINAS QUE POSEEN PROYECTORES
	EXTRACTOR DE HUMO Y OLORES PARA COCINETA A 110 VOLTIOS A INSTALARSE EN CIELO FALSO.
	EXTRACTOR PARA CABLE FALSO DE 100 A 110 CFM
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL 20A/120V, CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, CRCT EN NORMAL, ALTO 0,30 M
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL 20A/120V, CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, CRCT EN NORMAL, ALTO 0,30 M
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA 120V, APERTURA INDICADA CONFIGURACIONES NEMA 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE DEDICADO, POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL 20A/120V, CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, CRCT EN NORMAL.
	DETECTOR Y ALARMA DE HUMO, OPERACION POR BATERÍA DE 9V, ALARMA SONORA DE 85 DB, APROBACIÓN ETL LISTED, UL 217, COLOR BLANCO, TECNOLOGÍA DE IONIZACIÓN.
	PULSADOR DE ALARMA MANUAL EXISTENTE INCLUYE SIRENA ALIMENTADA DE LAZO DIRECCIONAL
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL 20amp/120volts CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, NORMAL
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL 20amp/120volts CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, CRITICO

