

San Salvador, 22 de junio de 2021

ENMIENDA N°1

El Ministerio de Salud, a través del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 2.25, cláusula *Claridad de los Documentos de Licitación* de la Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, informa a todas las personas (naturales y Jurídicas) que obtuvieron los documentos de Comparación de Precios No PRIDESII-222-CP-O-MINSAL denominado “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (UGP) PRIDESII”, del que se ha realizado **modificación** a planos, plan de oferta y especificaciones técnicas, como se detalla a continuación:

N°	Según documento	Como queda
PLANOS		
1	De Partida 1.3.2- No está incluido acabado de puerta en Cuadro de Acabados en el plano <i>N°02-Plano de Intervenciones y señalética</i> .	De Partida 1.3.2- Se incluye acabado de puerta en el plano <i>N°02-Plano de Intervenciones y señalética</i> . Se publicará el plano modificado en www.comprasal.com
2	De Partida 1.3.2- No está incluida la P-7 en el plano <i>N°02-Plano de Intervenciones y señalética</i> .	De Partida 1.3.2- Se incluye la P-7 en el plano <i>N°02-Plano de Intervenciones y señalética</i> . Se publicará el plano modificado en www.comprasal.com
3	De Partida 1.3.2- No está incluida altura de división en el plano <i>N°02-Plano de Intervenciones y señalética</i> .	De Partida 1.3.2- Se incluye altura de división 2.40 m aproximada, en el plano <i>N°02. Plano de Intervenciones y señalética</i> . Se publicará el plano modificado en www.comprasal.com
4	No incluye en plano <i>N°03-Plano de Intervenciones eléctricas</i> , los interruptores a sustituir.	Se incluyen en plano <i>N°03-Plano de Intervenciones eléctricas</i> , los interruptores a sustituir. Se publicará el plano modificado en www.comprasal.com
5	No incluye en plano <i>N°03-Plano de Intervenciones eléctricas</i> , las luminarias a sustituir.	Se incluye en plano <i>N°03-Plano de Intervenciones eléctricas</i> , las luminarias a sustituir. Se publicará el plano modificado en www.comprasal.com
6	No incluye en plano <i>N°03-Plano de Intervenciones eléctricas</i> , los sensores a instalar.	Se incluye en plano <i>N°03-Plano de Intervenciones eléctricas</i> , los sensores a instalar. Se publicará el plano modificado en www.comprasal.com

PLAN DE OFERTA		
7	Partida 1.7.1 -cantidad=1 ventana	Partida 1.7.1 -cantidad=2 ventanas
8	Partida 1.5.2, altura de zócalo 7cm	Partida 1.5.2, altura de zócalo 10 cm
9	Partida 1.6.1- incluye marco desmontado resanado y barnizado.	Partida 1.6.1- incluye marco desmontado resanado. La hoja de la puerta será barnizada.
10	Partida 1.6.2 Incluye marco desmontado resanado y barnizado.	Partida 1.6.2 Incluye marco desmontado resanado.
11	Partida 1.6.3 no está incluido acabado final.	Partida 1.6.3 se incluye: Acabado final con aplicación de base, barnizado y moqueta pintada de color igual o similar a las moquetas existente
12	Partida 2.2.2 -cantidad 4 unidades	Partida 2.2.2-cantidad 6 unidades
13	Partida 1.5.1, no está incluido el desmontaje de piso existente.	Partida 1.5.1, se incluye el desmontaje de piso existente.
14	Partida 1.5.3: piso de vinil	Partida 1.5.3: piso de cerámica
15	Partida 1.4.2	Se elimina Partida 1.4.2
16	Partida 1.9.1, no incluye dimensiones de muebles.	Partida 1.9.1, se incluye dimensiones de muebles, de 1.0 x 0.50 m y altura de 0.90 m. Incluye mueble aéreo de 1.00 x 0.50 m y altura de 0.60 m.
17	Partida 1.9.2- no incluye dimensiones de muebles.	Partida 1.9.2- se incluye dimensiones de muebles, de 1.0 x 0.50 m y altura de 0.90 m y mueble aéreo de 1.00 x 0.50 m y altura de 0.60 m.
18	Partida 2.2.1-cantidad 90 unidades.	Partida 2.2.1-cantidad 83 unidades.
19	Todas las partidas que incluyen Tablayeso de ¾"	Todas las partidas que incluyen Tablayeso ½"
20	Partida 1.2.1-cantidad 175 m2	Partida 1.2.1-cantidad 168 m2
21	Partida 1.3.1-cantidad 78 m2	Partida 1.3.1-cantidad 70 m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- Numeral 4.2.3.2-PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN.		
22	Todas las especificaciones técnicas que incluyen Tablayeso de ¾"	Todas las especificaciones técnicas que incluyen Tablayeso ½"

Esta Enmienda forma parte integral del documento de comparación de precios, el resto del documento se mantiene inalterado.

Dr. Francisco José Alabi Montoya
Ministro de Salud Ad-Honorem

