


PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES  
ESC 1 :500

INSTALACIONES ELECTRICAS	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	LINEA MEDIA TENSION 1Ø (13.6 KV)
	LINEA SECUNDARIA ( BT )
	POSTE DE CONCRETO CENT. 35 PIES
	POSTE METALICO (GALVANIZADO) 22 PIES
	POSTE DE CONCRETO CENT. 40 PIES CON TRANSFORMADOR AEREO



DESCRIPCION DE MATERIALES				
ESTRUCTURA:			COD: 23T3C	
INSTALACION DE UN BANCO DE TRES TRANSFORMADORES, NEUTRO COMUN			VOLTAJE NOMINAL: 24.9 kV	
No.	CODIGO ALMACEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	
			P	A
2		Abrazadera completa 7-7 5/8" (177.8- 193.7 mm)	1	1
22		Alambre de cobre #4, desnudo	28 m @	28 m @
23		Almohadilla para crucero	8	8
28		Arandela redonda 3/4" (15.9 mm)	7	
37		Barra para polo tierra 5/8" x 8" (15.9 mm x 2.4 m)	1*	1*
45		Cable de cobre forro plastico S/R	16 m	16 m
48		Cinta metalica band-it 1/2" (12.7 mm)	4 m	4 m
50		Conector de compresion S/R	8	8
51		Conector Universal S/R	2	2
53		Cortacircuito 25 kV, 100 A	3	3
55		Crucero angular de hierro 94" (2388 mm)	2	2
74		Estribo para grapa linea viva S/R	3	3
78		Fusible Tipo "T": S/R	3	3
83		Grapa para linea viva	3	3
84		Grapa para polo tierra	1*	1*
90		Hebilla band-it 1/2"	4	4
103		Pararayos tipo distribucion 21 kV	3	3
110		Perno maquina 5/8 x 10" (15.9 x 254 mm)	7	
113		Perno maquina 5/8 x 2" (15.9 x 50.8 mm)	1	9
114		Perno maquina 1/2 x 1/2" (12.7 x 50.8 mm)	8	8
116		Perno todo rosca 5/8" X 12" (15.9 X 304.8 mm)	2	2
137		Tirante en "V" de 45" (1143 mm)	1	1
144		Tubo de acero galvanizado 1/2" (12.7 mm)	2 m	2 m

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II  
UGP/MINSAL

PROYECTO:  
"CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO DE USULUTAN, DEPTO. DE USULUTAN"

UBICACIÓN:  
FINAL CALLE DR. FEDERICO PENADO SALIDA A SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

CONTENIDO:  
PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES Y  
DETALLES ELECTRICOS

DISENO ARQUITECTONICO  
UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL  
UGP/MINSAL

DISENO HIDROSANITARIO  
UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO  
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:  
FECHA:  
MARZO 2021

No. HOJA:  
E-01

CORRELATIVO:  
14/18

AREA TOTAL:  
245.0 M2

FECHA:  
MARZO 2021

ESCALA:  
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: