




TG-FAR	01	2 THHN # 10 +1#12; Ø 3/4"
208V 15/1	02	2 THHN # 10 +1#12; Ø 3/4"
15/1	03	2 THHN # 4 +1#8; Ø 3/4"
70/2	04	2 THHN # 4 +1#8; Ø 3/4"
70/2	05	2 THHN # 4 +1#8; Ø 3/4"
70/2	06	2 THHN # 4 +1#8; Ø 3/4"
15/1	07	2 THHN # 10 +1#12; Ø 3/4"
15/1	08	2 THHN # 10 +1#12; Ø 3/4"
15/1	09	2 THHN # 10 +1#12; Ø 3/4"
15/1	10	2 THHN # 10 +1#12; Ø 3/4"
15/1	11	2 THHN # 10 +1#12; Ø 3/4"
40/3	12	3 THHN # 8 +2#10; Ø 3/4" ST-LUTO



DETALLE RED DE TIERRA DE SUBSTACION SIN ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR



DETALLE RED DE TIERRA DE SUBSTACION SIN ESCALA

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA EN HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ, DEPTO. DE CHALATENANGO"

UBICACIÓN:  
FINAL AVENIDA SUR #32, BARRIO SAN ANTONIO, CHALATENANGO, EL SALVADOR

CONTENIDO:  
PLANTA DE CONJUNTO DE ELECTRICIDAD

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL  
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO  
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:  
FECHA:  
MAYO 2021

No. HOJA:  
E-05

CORRELATIVO:  
17/23

ÁREA TOTAL:  
280.0 M2

FECHA:  
MAYO 2021

ESCALA:  
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: