



CUADRO DE SIMBOLOGÍA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	TABLERO GENERAL DE FARMACIA ESPECIALIZADA
	LUMINARIA LED TIPO LED 3X32 W , EMPOTRAR EN CIELO FALSO, ACABADO CUERPO BLANCO,
	LUMINARIA LED TIPO LED 14 W , LUZ BLANCA.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20amp/120volts CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R.
	INTERRUPTOR DE POLOS 20amp/277V.
	INTERRUPTOR SENCILLO 15amp/120V, CONTROLA LAS LUMINARIAS "a", ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 120 v. CON PROTECCION PARA FALLA A TIERRA , AMPERAJE INDICADO CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	ACCIONADOR DE LOS VENTILADORES
	EXTRACTOR DE AIRE
	VENTILADORES DE 75 W / 120 VOLTIOS

CODIGO DE ALAMBRADO	
a	2-THHN #10+ 1-THHN 12 Ø 3/4"
b	2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"
c	3-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"
d	2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 1/2"
e	3-THHN #14 Ø 1/2"
f	2-THHN #14 Ø 1/2"
g	3-THHN #12+1-THHN #14 Ø 1/2"
h	2-THHN #14+1-THHN #14 Ø 1/2"
i	5-THHN #12+1-THHN #14 Ø 3/4"
k	2-THHN #12+ 1-THHN 12 Ø 3/4"
m	3-THHN #8+ 1-# 10(T) Ø 3/4"

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA EN HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ, DEPTO. DE CHALATENANGO"

UBICACIÓN:  
FINAL AVENIDA SUR #32, BARRIO SAN ANTONIO, CHALATENANGO, EL SALVADOR

CONTENIDO:  
PLANTA DE INSTALACION DE TOMAS CORRIENTES

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL  
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO  
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:

No. HOJA:  
E-01

CORRELATIVO:  
13/23

ÁREA TOTAL:  
280.0 M2

FECHA:  
MAYO 2021

ESCALA:  
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: