

**ENMIENDA No. 1**  
**COMPARACIÓN DE PRECIOS N° PRIDESII-283-CP-O-MINSAL**  
**“CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD BÁSICA SAN FRANCISCO DOS CERROS,**  
**MUNICIPIO DE EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”**

San Salvador, 08 de octubre de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad a las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349 -15, informa a todas las personas que obtuvieron las Especificaciones Técnicas para el Proceso de Comparación de Precios N°PRIDESII-283-CP-O-MINSAL, denominado “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD BÁSICA SAN FRANCISCO DOS CERROS, MUNICIPIO DE EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, que se ha realizado modificación al documento de Comparación de Precios, como se detalla a continuación:

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	De acuerdo al Plan de oferta en su partida 15.02.02, que dice:  Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4') de 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo T-5, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1	De acuerdo al Plan de oferta en su partida 15.02.02, deberá decir:  Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4') de 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadrículado tipo rejilla, tubo T-8, tipo Luz de día. Instalación y soportería según detalle plano; incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1.
2	De acuerdo al Plan de oferta en su partida 15.02.04, que dice:  Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2') de 2x18 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2	De acuerdo al Plan de oferta en su partida 15.02.02, deberá decir:  Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2') de 2x18 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadrículado tipo rejilla, tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2.  Ver plan de oferta corregido. Ver plano IE-2 corregido.
3	De acuerdo al Plan de oferta en el apartado <b>18.3 Tapial</b> , comienza con la partida 18.03.01 y termina con la partida 18.03.06	De acuerdo al Plan de oferta en el apartado <b>18.3 Tapial</b> , comienza con la partida 18.03.01 y terminará con la partida 18.03.07, que deberá decir:  “Elaboración de murete de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Según detalle de planos”. Cantidad: 140.00; Unidad: M Ver plan de oferta corregido.

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
4	De acuerdo al Plan de oferta en el apartado <b>18.08.02 agua potable</b> , comienza con la partida 18.08.02.01 y termina con la partida 18.08.02.06	De acuerdo al Plan de oferta en el apartado <b>18.08.02 agua potable</b> , comienza con la partida 18.08.02.01 y terminará con la partida 18.08.03.07, que deberá decir: ‘Elaboración de caseta de bombeo, incluyendo, fundaciones, paredes, techo, ventana, puertas y todas las actividades detallada en planos.’.  Cantidad: 1.00; Unidad: SG. Ver plan de oferta corregido.
5	De acuerdo al Plan de oferta en su partida 14.04.06, que dice: (MF-6) Suministro e Instalación de lavamanos de acero inoxidable de empotrar con pedestal, grifo de cuello de ganso, sobre mueble de madera y plástico, incluye instalación y accesorios.	De acuerdo al Plan de oferta en su partida 14.04.06, deberá decir: (MF-6) Suministro e instalación de pila prefabricada de concreto de un lavadero, incluye instalación de accesorios para el adecuado funcionamiento. Ver plan de oferta corregido.
6	<p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 9.01 que dice:</i></p> <p>Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de <math>f_c=210\text{Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> <p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.01.08, que dice:</i></p> <p>Piso de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de <math>f_c=210\text{Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> <p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.04.08, que dice:</i></p> <p>Piso de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de <math>f_c=210\text{Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación</p>	<p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 9.01., deberá decir:</i></p> <p>Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de <math>f_c=180\text{ Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> <p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.01.08, deberá decir:</i></p> <p>Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de <math>f_c=180\text{ Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> <p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.04.08, deberá decir:</i></p> <p>Piso de concreto de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de <math>f_c=180\text{ Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p>

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
	<p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.07.01, que dice:</i> Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de <math>f_c=210\text{Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> <p>(El plano de la hoja 19/44, no contiene dicho detalle)</p>	<p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.07.01, deberá decir:</i> Piso de concreto de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de <math>f_c=180\text{ Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> <p>(Se adiciona detalle en plano de hoja 19/44)</p>
7	<p>De acuerdo al Plan de oferta en el apartado <b>18.01 caseta de vigilancia y acceso</b>, comienza con la partida 18.01.01 y termina con la partida 18.01.14.</p>	<p>De acuerdo al Plan de oferta en el apartado <b>18.01 caseta de vigilancia y acceso</b>, comienza con la partida 18.01.01 y terminará con la partida 18.01.15, que deberá decir:</p> <p>Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.30 x 0.30 m, antideslizante de alto tráfico color mate sobre base de concreto de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de <math>f_c=140\text{ kg/cm}^2</math>; Unidad: M2; Cantidad 4.5 m2.</p> <p>Ver plan de oferta corregido.</p>
8	<p>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.01.13, que dice: Puerta metálica (2.20 m x 2.0 m) con marco de polín C encajuelado galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir.</p>	<p>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.01.13, deberá decir: Portón metálico (PE) de dos hojas de 2.20 m x 3.00 m, marco de tubo galvanizado de 2 1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir.</p> <p>Ver plan de oferta corregido.</p>
9	<p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.07.01 que dice:</i> Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de <math>f_c=210\text{Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación</p> <p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.07.02 que dice:</i> Suministro e instalación de adoquín ecológico de 0.44x0.44x0.10m de cuatro celdas, sobre cama de arena, colocado en áreas de estacionamiento.</p>	<p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.07.01 deberá decir:</i> Piso de concreto de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de <math>f_c=180\text{ Kg/cm}^2</math> con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> <p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.07.02 deberá decir:</i> Suministro e instalación de adoquín ecológico de 0.44x0.44x0.10m de cuatro celdas, sobre cama de arena, colocado en áreas de estacionamiento.</p>

Nº	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
	<p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.07.03 que dice:</i> Suministro e instalación de baldosas de concreto de 0.40x0.20x0.05m de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 10 cm  (El plano de la hoja 19/44, no contiene dicho detalle)</p>	<p><i>De acuerdo al Plan de oferta en su partida 18.07.03 deberá decir:</i> Suministro e instalación de baldosas de concreto de 0.40x0.20x0.05m de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 10 cm.  (Se adiciona detalle en plano de hoja 19/44)</p>
<b>PLANOS</b>		
<b>10</b>	Plano IE-3 hoja 37/44 detalle de ventiladores de 54 pulgadas	Plano IE-3 hoja 37/44 se corrige detalle de ventiladores a 48 pulgadas.
<b>11</b>	Plano A-19 hoja 19/44 no se encuentra detalle constructivo de la ventana V-I	Plano A-19 hoja 19/44 se adiciona detalle constructivo de la ventana V-I.
<b>12</b>	Plano A-19 hoja 19/44 no se encuentra detalle constructivo del piso de concreto para la colocación de la cerámica.	Plano A-19 hoja 19/44 se adiciona detalle constructivo del piso de concreto para la colocación de la cerámica.
<b>13</b>	Plano A-19 hoja 19/44 no se encuentra detalle constructivo de adoquín ecológico	Plano A-19 hoja 19/44 se adiciona detalle constructivo de adoquín ecológico.
<b>14</b>	Plano A-19 hoja 19/44 no se encuentra detalle de piso de concreto.	Plano A-19 hoja 19/44 se adiciona detalle de piso de concreto.

Esta enmienda formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.

  
  
**DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS**  
**COORDINADORA UGP PRIDES II**