


PO POSTE EXISTENTE  
T-328--  
(LA PLACA ESTÁ QUEBRADA Y NO SE SABE  
LOS ÚLTIMOS DOS NÚMEROS, LA DEL POSTE  
ANTERIOR TIENE EL CÓDIGO T-32825)

TENDIDO ELÉCTRICO EXISTENTE



CUADRO DE SÍMBOLOS ELÉCTRICOS			
CLAVE	DESCRIPCION:	CLAVE	DESCRIPCION:
	POSTE DE CONCRETO DE 35" C-500		LUMINARIA TIPO COBRA DE 100W INSTALADA EN POSTE METÁLICO GALVANIZADO
	POSTE DE TELEFONIA		MEDIDOR
	ANCLA PRIMARIA DOBLE Y RETENIDA PARA POSTE, SEGUN SE INDIQUE EN PLANO		CUERPO TERMINAL
	TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO		REFLECTOR DOBLE COLOCADO SOBRE MURO
	POZO DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.		CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO DOBLE FONDO DE 4"x4"
	POZO DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES DE TELEFONIAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.		RACK DE COMUNICACIONES
	RED DE TIERRA PARA SUBESTACIÓN CONFORMADA POR 6 BARRAS COOPER 5/8"x10' 30. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.		TABLERO ELÉCTRICO
	RED DE TIERRA PARA TABLERO GENERAL CONFORMADA POR 4 BARRAS COOPER 5/8"x10' 30. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.		PORTA FUSIBLE . FUSIBLE TIPO "T" S/R CORTACIRCUITO 23 KVA
	LUMINARIA COMPACTA, FOCO LED DE 14 WATTS, 120 VOLTIOS. RECEPTÁCULO FIJO DE BAQUELITA, ROSCA METÁLICA COMPLETA, CONTACTO FIJO AL CENTRO, ADOSADA A ESTRUCTURA DE TECHO, CON CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA Y PERNOS CON TUERCA ARANDELA		

CUADRO DE ALIMENTADORES	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	3-THHN #2 + 1THHN #8 PVC 1 1/2" DB 120 ACOMETIDA
B	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" DB LUMINARIAS
C	3-THHN #8 + 1THHN #10 PVC 1" ST-BOM
D	3-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" ST-CAS
E	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" CAJA NEMA, PROTECCIÓN 20/2P

ESQUEMA DE UBICACIÓN

AGUILARES

SAN LUCAS

CARRETERA TRONCAL DEL NORTE

6.8 Km


CALLE A INGENIO SAN FRANCISCO

TERRENO

4.1 Km

GUAZAPA

NORTE



PLANTA DE CONJUNTO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
UNIDAD DE SALUD BASICA SAN LUCAS  
Esc 1:75

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD BÁSICA SAN LUCAS"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CANTÓN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE GUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPTIEMBRE 2021
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE-01	CORRELATIVO: 37/45