


CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES	
CLAVE	D E S C R I P C I Ó N
a	2-THNN#10 + 1-THNN#12 ø 3/4"
b	2-THNN#12 + 1-THNN#14 ø 3/4"
c	3-THNN#12 + 1-THNN#14 ø 3/4"
d	2-THNN#12 + 1-THNN#14 ø 3/4"
e	3-THNN#14 ENT ø 1/2"
f	2-THNN#14 ENT ø 1/2"
g	5-THNN#14 ENT ø 1/2"
h	3-THNN#14 + 1-THNN#14 ø 1/2"
i	5-THNN#12 + 1-THNN#14 ø 3/4"
j	2-THNN#12 + 1-THNN#12 ø 3/4"
m	2-THNN#8 + -#10 ø 1"

SIMBOLOS ELECTRICOS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
H1	ALTURA DE 0.30 MT.
H2	ALTURA DE 1.30 MT.
H3	ALTURA DE 1.80 MT.

CUADRO DE SIMBOLOGIA				
SIMBOLO	DESCRIPCION			
	TOMACORRIENTE HOSPITALARIO 20 A / 120 V	DOBLE CONFIGURACION	POLARIZADO NEMA 5-20R.	GRADO
	TOMACORRIENTE HOSPITALARIO 20A / 120 v, A TIERRA	DOBLE CONFIGURACIONES	POLARIZADO PROTECCION DE FALLA NEMA 5-20R.	GRADO
	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 20A / 120 v.	DOBLE CONFIGURACIONES	POLARIZADO NEMA 5-20R.	TIPO
	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 20A / 120 v. A TIERRA	DOBLE CONFIGURACIONES	POLARIZADO CON PROTECCION DE FALLA NEMA 5-20R.	TIPO
	TOMA TRIFILAR 240 A/C			
	NUMERO DE CIRCUITO			
	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA O EMPOTRADA EN PARED			

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD	REPÚBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
PROYECTO: No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA AMAYON, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"		
CONCURSO No:		
DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD BASICA AMAYON, CANTÓN AMAYON, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.		
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES, PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TOMACORRIENTES		
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:  UGPPI/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL:  UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO:  UGPPI/MINSAL	DISEÑO HIDRÁULICO:  UGPPI/MINSAL	
REVISÓ Y APROBO:  UGPPI/MINSAL	ESCALA:  INDICADAS	FECHA:  OCTUBRE 2021
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	HUJA No.:  IE-2
AREA TOTAL:		CORRELATIVO:  37/43