



SIMBOLOGIA	
UE	UNIDAD EVAPORADORA
	EXTRACTOR AXIAL (EXT) O INYECTOR AXIAL (INY).
	TRAMPA DE DRENAJE
	BOTONERA ARRANCADORA
	TERMOSTATO
	SUMINISTRO ELÉCTRICO.
DE	DRENAJE ENTERRADO
S	PENDIENTE DE TUBERIA
MS-P/T.	MINI SPLIT (Evaporadora).
UC	UNIDAD CONDENSADORA
VT_01.	VENTILADOR DE TECHO.

NOTA: Equipo no presupuestado a suministrar por el Hospital.

NOTA: Las UC'S serán instaladas en altura a 3 metros del NPT de la acera.

NOTA: Equipo no presupuestado a suministrar por el Hospital.

PLANTA DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA.

CUADRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.									
Designación.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad / Enfriamiento (MBTU/H).	Suministro Eléctrico.	Potencia de Entrada (UE/UC), W.	Corriente Nominal (Amp).	Protección, Amperios.	SEER.
MS-P/T-UC-01.	Bodega de Medicamentos.	Mini Split Expansion Directa.	2.00	56.00	208/230 V-3Ph-60Hz.	6,400.00	29.50	45.00	16.00

CUADRO EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA.							
Designación.	Ambientes.	Tipo.	Cantidad.	Capacidad (cfm)	Presión Estática (in - w.g.).	Suministro Eléctrico.	Potencia del Motor (HP o W).
EXT-AX-01.	Insumos medicos.	Extractor Axial de Pared, Transmis/Polea.	1.00	11,700	0.60	208-230/3/60.	3 HP.
INY-AX-01.	Insumos medicos.	inyector Axial de Pared, Transmis/Polea.	1.00	14,000	1.10	208-230/3/60.	5 HP.
VENT-01 al 02.	Jefatura y Tecnicos.	Ventilador de techo, 3 aspas de 48".	2.00	10,000	N/A.	110V/1Ph/60Hz.	100 W.

CUADRO EQUIPO UNIDAD DE REFRIGERACION (CUARTO FRIO).									
Designación.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad (MBTU/H).	Descongelamiento eléctrico, 208/1/60, (Kw).	FLA (ventilador), Amp.	Suministro Eléctrico.	Tipo refrigerante.	Tipo compresor.
CF-UE-01.	Cuarto frio.	Refrigeracion de temperatura media.	1.00	13.00	3.8	1.00	208/3/60	R-404 A.	N/A.
CF-UC-01.	Cuarto frio.	Refrigeracion de temperatura media.	1.00	13.00	N/A.	1.00	208/3/60	R-404 A.	Hermetico.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN:
FINAL 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO:
PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS

DISÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:
FECHA:
ENERO 2022

No. HOJA:
AM-01

CORRELATIVO:
34/41

AREA TOTAL:
300 M2 ALMACEN
212 M2 EMERGENCIA

ESCALA:
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: