


CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO ELECTRICO GENERAL / SUB-TABLERO ELECTRICO
	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA CON SENAL DE SALIDA CUERPO VERDE SOBREPONER EN PARED CON RESISTORES DE 3 WATTS
	LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARGABLE LED 2.8 WATTS, LUZ BLANCA DIFUSIBLE BLANCO P/OL, TIEMPO DE OPERACION DE 100 MINUTOS, MAXI VOLTAGE 150-277 VOLTS, 220 LUMENS, CON INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA
	LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 2 x 62mm, TIPO LED 303x W, INCLUDE TUBO, ACABADO CUERPO BLANCO, 2200 LUMENS, UL400 PLUS
	LUMINARIA LED 38 WATTS, HOUSING CONTRA POLVO Y HUMEDAD, LUZ BLANCA POLICARBONATO 120 CM GR 1185.
	LUMINARIA HALOGENOS TIPO DE PROF. 4.00H DIOLO DE 2 X 75 WATTS / 120V / LUZ BLANCA, PARA EXTERIOR/SUPERFICIAL, PARA PARED
	LAMPARA LED HIGH-BAY 150W 120-240VAC, GRADO DE PROTECCION P/OL ALTA EFICACIA LUMINOSA, 15000 LUMENS
	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 18 WATTS / 120 V CUADRADO BLANCO DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA, 1200 LUMENS.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTS.
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS, CON PLACA PARA INTERFERIR PARA INTERRUPTOR.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 250A / 120V
	10MACROBENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL, 25A Y 5-20K, CONFIGURACIONES MULTIPLE
	ACOMETIDA A CIRCULOS DE LUMINARIAS Y 10MACROBENTE POLARIZADOS A 120 VOLTIOS.
	NUMERO DE CIRCULO NORMAL.
	POZO DE REGISTRO CON TABQUERA DE CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE
	CAJA NEMA - 3R

CODIGO DE ALAMBRADO	
a	2-THHN #10+ 1-THHN 12 Ø 3/4"
b	2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"
c	3-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"
d	2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 1/2"
e	3-THHN #14 Ø 1/2"
f	2-THHN #14 Ø 1/2"
g	3-THHN #12+1-THHN #14 Ø 1/2"
h	3-THHN #14+1-THHN #14 Ø 1/2"
i	5-THHN #12+1-THHN #14 Ø 3/4"
	2-THHN #12+ 1-THHN 12 Ø 3/4"
m	3-THHN #8+ 1-# 10(1) Ø 3/4"

<div><div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div></div> <div>REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II UGP/MINSAL</div>			
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"			
UBICACIÓN: FINAL 4TA CALLE PONIENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL		DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: FECHA:	Nº. HOJA: EA-01	CORRELATIVO: 35/41	AREA TOTAL: 300 M2 ALMACEN 212 M2 EMERGENCIA
FECHA: ENERO 2022	ESCALA: INDICADAS	NOTAS:	
SELLOS:			

PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS

ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Esc. 1:75