







DIAGRAMA UNIFILAR
ESC. 1:1100





CODIGO DE ALAMBRADO	
a	2-THHN #10+ 1-THHN 12 Ø 3/4"
b	2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"
c	3-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"
d	2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 1/2"
e	3-THHN #14 Ø 1/2"
f	2-THHN #14 Ø 1/2"
g	3-THHN #12+1-THHN #14 Ø 1/2"
h	3-THHN #14+1-THHN #14 Ø 1/2"
i	5-THHN #12+1-THHN #14 Ø 3/4"
k	2-THHN #12+ 1-THHN 12 Ø 3/4"
m	3-THHN #8+ 1-# 10(T) Ø 3/4"



SECCION A-A



DETALLE ARMADO DE C-2
Esc 1:12.5



DETALLE CANALIZACION
Esc 1:10

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE IOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN:
FINAL, 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, IOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO:
DETALLES ELECTRICOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:
FECHA: ENERO 2022

No. HOJA:
EA-06

CORRELATIVO:
40/41

AREA TOTAL:
300 M2 ALMACEN
212 M2 EMERGENCIA

ESCALA:
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: