



ACLARACIÓN No.1

San Salvador, 7 de junio de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al *numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15*, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron los documentos de la Comparación de Precios del proceso N° PRIDESII-371-CP-O-MINSAL denominado “READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN REGIONAL DE SALUD DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR Y EL CENTRO NACIONAL DE BIOLÓGICOS”, que se ha realizado ACLARACIÓN al Documento, producto de consultas efectuadas por posibles participantes, como se detalla a continuación:

| | CONSULTA | ACLARACIÓN |
|----|---|---|
| 1. | No se observa detalle estructuras para MM-1 en plano E-02; por favor compartirlo. | Ver en Enmienda N°1 |
| 2. | En el plano de fundaciones E2 donde está proyectado uno de los cuartos fríos no se observa el tipo de pared al lado de la bahía de carga por favor especificarlo. | En la hoja 22 (E-04) se encuentra el detalle típico de pared denominado: PA-1 ELEVACIÓN TÍPICA DE PARED ÁREA CUARTOS FRÍOS, es el que debe emplearse en todas las paredes de bloque en esa área |
| 3. | En el plano E-04 detalles estructurales de pared, para el detalle de PR no se especifica la altura del estrato de suelo cemento, por favor especificarlo. | Ver en Enmienda N°1 |

Esta aclaración formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.


Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quintana
Coordinadora de la UGP-PRIDESII

