

SIMBOLOGIA DE CABLEADO	
I	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA AISLADA
⊥	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE)
I	CONDUCTOR NEUTRO (BLANCO)
I	CONDUCTOR FASE (NEGRO,ROJO,AZUL) SEGUN FASE
I	CONDUCTOR PUENTE (AMARILLO)
I	CONDUCTOR RETORNO (SEGUN COLOR DE FASE)

* LAS TUBERIA EMT EXPUESTAS A LA INTEMPERIE LLEVARAN UNIONES Y CONECTORES DE PRESION, LA CONEXIONES ENTRE EL MEDIO DE DESCONEXION Y EL EQUIPO LLEVARA CORAZA METALICA LT.



CUADRO DE SIMBOLOGÍA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	CAJA NEMA3R, COMO MEDIO DE DESCONEXIÓN PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, PROTECCIONES INDICADAS.
	TABLERO DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS NEMA 3R
	INTERCONEXIÓN SUPERFICIAL ENTRE LUMINARIOS DE UN MISMO CIRCUITO. CABLEADO Y DIÁMETRO DE LA TUBERÍA INDICADOS AQUÍ#10
# XX-YY	CABLEADO ALIMENTADOR DE CIRCUITO CUYO MEDIDO ES INDICADO EN CUADROS DE CARGA, CANTIDAD DE CONDUCTORES Y CALIBRE DE LOS MISMOS, EXCEPTUANDO EL CIRCUITO, CANTIDAD Y CALIBRE DE LOS CONDUCTORES INDICADO AQUÍ#XX-YY

ESQUEMA DE UBICACIÓN



MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO: ALMACEN REGION METROPOLITANA

CONCURSO No:

DIRECCIÓN: Calle al Matazano, Soyapango

CONTENIDO: ALIMENTADORES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDIICIONADO Y VENTILACION MECANICA N1

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL FECHA:	ESCALA: INDICADAS / FECHA: FEBRERO 2022
AREA TOTAL: / AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: **IE-11** / CORRELATIVO: **41**/49