



PLANTA DE SEÑALETICA Y RIESGOS NIVEL 1
ALMACÉN REGIÓN METROPOLITANA
Esc 1:125

RÓTULO DE DOS LINEAS		RÓTULO DE TRES LINEAS	
DIMENSIONES DEL RÓTULO	45x25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL RÓTULO	45x25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C



DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS
Esc 1:25



DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO
SIN ESCALA

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	1
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	0
	RÓTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	6
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE EXTINTOR	20	30	11
	DETECTOR DE HUMO	0	0	6
	SIRENA	0	0	1

CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 11	ARCHIVO	UNA LINEA
RÓTULO 12	JEFATURA	UNA LINEA
RÓTULO 13	ARCHIVO	UNA LINEA
RÓTULO 14	SALA DE REUNIONES	DOS LINEAS
RÓTULO 15	COCINETA	UNA LINEA

CÓDIGO DE RÓTULO	
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	0
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	0
	RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	0
	RÓTULO DE PASO RESTRINGIDO, ACCESO SÓLO A PERSONAL AUTORIZADO	30	30	2
	RÓTULO DE LAVAJOS DE EMERGENCIA	30	30	1
	RÓTULO PROHIBIDO FUMAR	30	30	1
	HACIA MÓDULO DE GRADAS	30	30	1

SIMBOLOGÍA	
ITEM	DESCRIPCIÓN
	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO UL (ABC) (20A – 120 BC) PESO UTIL: 20LBS, PARA USO GENERAL.
	EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO, LIQUIDOS INFLAMABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS, UL (10BC) PESO UTIL: 15LBS
	EXTINTOR HALOTRON-I (AREA INFORMATICA UL (1A–10 B:C) PESO UTIL: 11LBS

NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILÉSTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN)
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER
- DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:
 - LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
 - EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CODIGO INTERNACIONAL:
 - ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
 - AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
 - VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
 - AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN



Form area for additional information or notes, currently blank.

GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: ALMACEN REGION METROPOLITANA	
CONCURSO No:	
DIRECCIÓN: Calle al Matazano, Soyapango	
CONTENIDO: PLANO DE SEÑALETICA Y RUTAS DE EVACUACIÓN NIVEL 2	
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL	ESCALA: INDICADAS
FECHA: FEBRERO 2022	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:
HOJA No:	CORRELATIVO:
A18	18/49