SECCIÓN A-A

PATOLOGÍA - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - HOSPITAL ROSALES
Esc 1:75



DETALLE ZAPATA

Esc 1:25

DIMENSIÓN Y DETALLADO DE ZAPATAS

ZAPATA TIPO	DIMENSIONES LARGO (L)	ANCHO (B)	ESPESOR (E)	COTA DE FUNDACIÓN (m)	ACERO DE REFUERZO LECHO INFERIOR //LADO LARGO	//LADO CORTO
Z-1	0.75	0.75	0.25	1.00	# 4 @ 0.15m	# 4 @ 0.15m

DETALLE TÍPICO DE CONEXIÓN VIGA-COLUMNA



DETALLE DE CONEXIÓN DE PLACA BASE CON COLUMNA



PERFIL HSS 6"x4"x¼"

VIGA VM-1

ESC.1 : 7.5



PERFIL W 12x14

VIGA VM-1

ESC.1 : 7.5



PERFIL W 8x40

COLUMNA C-1

ESC.1 : 7.5



PERFIL W 6x25

COLUMNA C-1

ESC.1 : 7.5



PLANTA ESTRUCTURAL DE PLATAFORMA PARA EQUIPO AA

Esc 1:20



ELEVACIÓN ESTRUCTURAL DE PLATAFORMA PARA EQUIPO AA

Esc 1:20

GOBIERNO DE EL SALVADOR — MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL ROSALES

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y 25 AV. SUR, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:
DETALLE ESTRUCTURAL PARA PLATAFORMA AIRE ACONDICIONADO Y SECCION ARQUITECTÓNICA A-A

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL	INDICADAS	ABRIL 2022
FECHA:		

AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		E-01	02 /02