



PLANTA DISTRIBUCION DE LUCES DE EMERGENCIA Y SALIDA
ESC 1:100

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS. 2X1.2W.120V/277V.UL LISTED.
	luminaria ROTULO DE SALIDA ILUMINADO CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS. LETRAS COLOR VERDE, FONDO BLANCO. UL LISTED.
	LUMINARIA CON FLECHA DE INDICACIÓN DE SALIDA TIPO LED, CON LUMINARIA EN LOS BORDES, 5W. MONTAJE EN PARED, CON BATERIA, LETRAS COLOR VERDE, FONDO BLANCO. UL LISTED., CON INDICADORES DE DIRECCIÓN EN AMBAS DIRECCIONES O UNA SOLA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO.
	TABLERO ELÉCTRICO
	NUMERO DE CIRCUITO
	ACOMETIDA A CIRCUITO DE LUCES Y TOMAS POLARIZADOS
NOTA: EL ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS SERÁ CON 2#10 THHN +1#12. LOS RAMALES SE HARÁN CON 2#12 THHN +1#14 EN TUBERÍA EMT DE 3/4" Y CUANDO SEA EVEBIDO SERÁ CON PVC ELECTRICO DE 3/4. EL ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS SERÁ CON 2#10 THHN +1#12. LOS RAMALES SE HARÁN CON 2#12 THHN +1#14 EN TUBERÍA EMT DE 3/4" (INTERIROS), IMC 3/4" EN ÁREAS EXPUESTAS A INTEMPERIE Y CUANDO SEA EVEBIDO SERÁ CON PVC ELECTRICO DE 3/4.	

<div>REPUBLICA DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div> <div>UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA</div>			
PROYECTO: "ADECUACION DE AREA PARA QUIROFANOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR"DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA "			
UBICACION: Km8 1/2 CARRETERA A LOS PLANES DE RENDERO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SALIDA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO		DISEÑO ESTRUCTURAL	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO		DISEÑO ELÉCTRICO	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		Nº. HOJA: IE-08	CORRELATIVO: 31 /55
FECHA: OCTUBRE 2021		ESCALA: INDICADAS	ÁREA TOTAL: 00 M2
NOTAS:			
SELLOS:			