


Sección	Ambientes	Designación	Tipo de equipo.	CFM (Equipo)	Modelo	Cantidad	Voltaje	Potencia de Motor - HP [W]	Nivel de Ruido máximo (db)
Unidad de Cuidados Intensivos.	AISLADOS.	EXT-03.	HONGO-TECHO	1,400	CUBE-120 HP	1	208-230V/1ph/60 Hz	1/2	64
	UCI-B.	EXT-02.	HONGO-TECHO	4,500	CUBE-180 HP	1	230V/1ph/60 Hz	1-1/2.	71
	UCI-A.	EXT-01.	HONGO-TECHO	4,500	CUBE-180 HP	1	208-230V/1ph/60 Hz	1-1/2.	71

SIMBOLOGIA	
	DIMENSIONES DE DUCTO EN PULGADAS
	REJILLA DE SUMINISTRO
	DF-4 DIFUSOR DE 4 VAS
	DF-3 DIFUSOR DE 3 VAS
	R REJILLA DE RETORNO
	RAE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
	P REJILLA DE PUERTA
	TS-LT TUBERIA DE SUCCION (TS) (COBRE) TUBERIA DE LLENADO (LT) (COBRE)
	E EXTRACTOR TIPO IN LINE
	E EXTRACTOR TIPO CEILING
	I INYECTOR EN LINEA
	R REJILLA DE EXTRACCION
	TD TUBERIA DE DRENAJE DE P.V.C.
	CE CALENTADOR ELECTRICO
	F.H. FILTRO HEPA (99.97% EFF.)
	F.M.P. MINI MIN. PLEAT (80% EFF.)
	DAMP DAMPERS EN PAQUETE PARA CONTROL DE PRESION
	LUV LAMPARA ULTRAVIOLETA
	ACC ACCESORIO DE CONEXION PARA TUBO DE DRENAJE DE AIRE EN EXTRACTORES
	FUE FUELLA
	MAN DAMPERS DE MANEJO MANUAL
	REC RECORDADOR DE FLUJO
	S SOPORTES DE DUCTOS Y TUBERIAS
	S SOPORTES DE TUBERIAS EXTERNAS
	INT INTERRUPTOR AUTOMATICO
	SUB DUCTO QUE SUBE Y CRUZA LOSA
	U TRAMPA DE DRENAJE
	B BOTONERA ARRANCADORA
	T TERMOSTATO
	ST SENSOR DE TEMPERATURA EN DUCTO
	ST TERMOSTATO CONECTADO A SENSOR DE TEMPERATURA EN DUCTO
	DI DUCTO DE EXTRACCION CON AISLAMIENTO
	ES DUCTO DE EXTRACCION SIN AISLAMIENTO
	H HUMIDISTATO
	RR-OB DUCTO DE RETORNO CON DAMPER
	DF-OB DIFUSOR CON DAMPER DE RESISTAS OPUSTA
	DA DRENAJE CON AISLAMIENTO
	D DRENAJE SIN AISLAMIENTO
	DE DRENAJE ENTERRADO
	S PENDIENTE DE TUBERIA
	UMA UNIDAD EVAPORADORA
	UPA UNIDAD PAQUETE
	UC UNIDAD CONDENSADORA
	VT VENTILADOR DE TECHO
	CAMP CAMPANA DE EXTRACCION
	UMS MINI SPLIT
	UCMS CONDENSADORA DE MINI SPLIT

<div><div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div></div> <div>REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN UGPPI/MINSAL</div>			
PROYECTO: "READECUACIÓN DE ÁREA PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL".			
UBICACIÓN: CALLE LA ERMITA Y AV. CASTRO MORÁN, CENTRO URBANO, JOSÉ SIMEÓN CAÑAS, COLONIA ZACAMIL, MUJICANOS, SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO  UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL  UGPPI/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO  UGPPI/MINSAL		DISEÑO ELÉCTRICO  UGPPI/MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ:  FECHA:		Nº. HOJA: IM-01	CORRELATIVO: 28A/31
FECHA: SEPTIEMBRE 2021		ESCALA: 1:75	NOTAS:
SELLOS:			