

ACLARACION N° 2
COMPARACIÓN DE PRECIOS
N° RES-COVID-32-CP-O-MINSAL
"READECUACIÓN DE ÁREA PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL"

San Salvador, 11 de enero de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión, de conformidad al numeral 9 "Aclaraciones y Consultas" Sección II. Documentos de Selección - Comparación de Precios, informa a las personas naturales y jurídicas que obtuvieron los documentos del proceso en referencia, que se ha realizado la ACLARACION 2, producto de consultas efectuadas por los posibles oferentes, como se detalla a continuación:

No.	CONSULTA	ACLARACIÓN
1.	En plano 28B_IM-01_PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS-IM-01 de la enmienda #2 se reflejan 4 equipos de Aire Acondicionado de 1 TON, pero en el plan de oferta partida 25.9 correspondiente a los alimentadores eléctricos para equipos de 1TON la cantidad es 3, favor aclarar la cantidad correcta a considerar, en el entendido que, si aumenta la cantidad de equipos, la cantidad de alimentadores eléctricos tiene que aumentarse también.	Se aclara que se aumenta cantidad de aire acondicionado en el Plan de Oferta partida 27.46, como también la cantidad de alimentadores en el Plan de Oferta partida 25.9 Ver numeral 1 Enmienda N° 4
2.	En plano 21_IE-01_PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- LUMINARIAS Y TOMAS 1ER NIVEL-IE-01 se contabilizan 60 tomacorrientes de uso general (oficinas, áreas de descanso, jefaturas, secretaría, sala de reuniones, insumos, etc.), pero en el plan de oferta partida 24.12 la cantidad es 24 u. favor aclarar cómo proceder en el ajuste de cantidades.	Se aclara que se aumenta cantidad de tomacorrientes en el Plan de Oferta partida 24.12 Ver numeral 2 Enmienda N° 4
3.	En el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UCI HOSPITAL ZACAMIL 30.09.2021 BIS página 109 y 110 bajo el subtítulo CRITERIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS AUXILIARES, se describe que el Sistema de Detección de Incendio contará con un Sistema de Evacuación por Voz que lo conforman dos amplificadores de audio (principal y de respaldo), y bocinas. Favor aclarar en que partida del plan de oferta debemos de incluir los costos de las salidas de bocinas, costo de amplificadores (2) y	Se aclara que se elimina en la Especificación Técnica UCI HOSPITAL ZACAMIL 30.09.2021 BIS página 109 y 110 bajo el subtítulo CRITERIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS AUXILIARES, la especificación del Sistema de Evacuación de Voz. Ver numeral 3 Enmienda N° 4



No.	CONSULTA	ACLARACIÓN
	costos de bocinas, adicionalmente definir cuantas bocinas se deberán suministrar, ya que en plan de oferta no se agrega partida para Sistema de Evacuación de Voz, ni existe plano de distribución.	

Esta Aclaración formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.






Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Jefe Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión
Ad-honorem

No.	
	costos de bocinas, adicionalmente definir cuantas bocinas se deberán suministrar, ya que en plan de oferta no se agrega partida para Sistema de Evacuación de Voz, ni existe plano de distribución.