



ENMIENDA N° 6

San Salvador, 18 de enero de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión, de conformidad a la Sección 02: DOCUMENTO DE SELECCIÓN COMPARACIÓN DE PRECIOS, numeral 9. PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, y al numeral 2.25 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron el documento de Comparación de Precios N° RES-COVID-32-CP-0-MINSAL denominado: "READECUACIÓN DE ÁREA PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL", que se ha realizado modificación al plan de oferta del Documento de Comparación de Precios, a iniciativa institucional, como se detalla a continuación:

N°	COMO DICE		COMO DEBE DECIR	
	PLAN DE OFERTA		PLAN DE OFERTA	
1	24.1	Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptor, accesorios y otros.	24.1	Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptor, accesorios, polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)
2	25.17	Estación Manual	25.17	Suministro e instalación de: Estación manual direccionable de doble acción
3	26.4	Patch cord azul CAT 6A de 7 pies	26.4	Patch cord azul CAT 6A de 7 pies, incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo para salida de teléfono.
4	26.5	Patch cord azul CAT 6A de 3 pies	26.5	Patch cord azul CAT 6A de 3 pies, incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo para salida de teléfono.
5				



MINISTERIO
DE SALUD

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/OC-ES
PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD
PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR
EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

N°	COMO DICE			COMO DEBE DECIR		
	26.8	Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / información outlet)		26.8	Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / información outlet), incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión).	
6	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	26.13	Tubo conduit flexible 1 pulg azul	1000.00	26.13	Tubo conduit flexible 1 pulg azul	1200.00

Esta Enmienda formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.

N°	Se adjunta:
6	<p>26.13. PLAN DE OFERTA RES-COVID-32-CP-0-MINSAL ENMIENDA 6</p> <p style="text-align: center;">  DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS Jefe de Unidad De Gestión De Programas y Proyectos de Inversión Ad-Honorem </p> <p style="text-align: center;">  </p>