


PLANTA INSTALACIONES MECANICAS
UNIDAD DE SALUD SENSUNTEPEQUE
Esc 1:50


EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (DESCARGA HORIZONTAL).																							
Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Unidad Evaporadora.										Unidad Condensadora.									
				Capacidad (CFM).		Capacidad (MBTU/H).		Temperatura Entrada (F).		Temperatura Salida (F).		Presion Estatica (in Wc).		HP, Motor de alta eficiencia (ODP).	Suministro Electrico.	FLA (amperios).	Suministro Electrico.	MCA (amperios).	MOP (amperios).	COMPRESOR.		FAN.	
				Total.	Exterior.	Sensible.	Total.	TBS.	TBH.	TBS.	TBH.	Externa.	Total.							RLA (amperios).	LRA (amperios).	HP.	FLA (amperios).
UPA-01.	Laboratorio Clinico.	Unidad Paquete Expansion Directa al Exterior.	1.00	2,000.00	100.00	46.00	58.30	85.00	71.00	60.00	56.00	0.60	1.60	1.75	208-230V/1Ph/60Hz.	11.00	208-230V/1Ph/60Hz.	41.60	50.00	24.40	144.20	0.75	4.40

CUADRO DE EQUIPO
UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE
Esc 1:50


SIMBOLOGIA		
10"x6"	DIMENSIONES DE DUCTO EN PULGADAS	
	RS	REJILLA DE SUMINISTRO
	DIF-4V	DIFUSOR DE 4 VIAS
	DIF-3V	DIFUSOR DE 3 VIAS
	RR	REJILLA DE RETORNO
	RAE	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
	RP	REJILLA DE PUERTA
	TS-TL	TUBERIA DE SUCCION (T.S) (COBRE) TUBERIA DE LIQUIDO (T.L) (COBRE)
	E	EXTRACTOR TIPO PLAFON (EXT-C.F_01).
	RE	REJILLA DE EXTRACCION
	TD	TUBERIA DE DRENAJE DE P.V.C
		SUMINISTRO ELÉCTRICO.
	DM	DAMPER EN DUCTO MANUAL.
	LUV	LAMPARA ULTRAVIOLETA
		FUELLE
	UPA-AA-01.	UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO.
		SOPORTES DE DUCTOS Y TUBERIAS
		DUCTO QUE SUBE.
		TERMOSTATO
		SOPORTES DE TUBERIAS EXTERNAS




DETALLE DE AISLAMIENTO PARA DUCTO EXTERIORES
UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE
Esc 1:50




DETALLE DE BAJADA DE DUCTO Y CONEXIÓN DE DIFUSOR
UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE
Esc 1:50



DETALLE DE INSTALACIÓN DE DESVIADORES DE AIRE
UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE
Esc 1:50



DETALLE DE INSTALACION ANTISISMICA DE DUCTOS
UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE
Esc 1:50



DETALLE PARA CONEXION FLEXIBLE DE LONA AHULADA
UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE
Esc 1:50



GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: 5ª AVENIDA SUR BARRIO EL CALVARIO #351, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS			
CONTENIDO: PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS Y DETALLES SITUACION PROYECTADA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:		
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:	
UGPPI/ MINSAL	INDICADA	ENERO 2022	
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No:	CORRELATIVO:
		M-01	19/19