


ESQUEMA DE UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
	PROTECCION TERMOMAGNETICA TIPO PLUG IN, CAPACIDAD INDICADA EN CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR.
	SUPRESOR DE TRANSIENTES SPD 80KA, 240V/120V, MONOFASICO, INSTALADO EXTERIOR AL TABLERO.

TRAYECTORIA DE ACOMETIDA TABLERO T-LAB2
SITUACIÓN PROYECTADA
ES 1:75




DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO PRINCIPAL UNIDAD DE SALUD
SITUACIÓN ACTUAL

T-LAB2
BARRAS 200A, MONOFASICO, 240/120 V, CENTRO DE CARGA.





DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO LABORATORIO T-LAB2
SITUACIÓN PROYECTADA

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE SAN MIGUELITO, BARRIO SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR"		No: PRIDESII			
CONCURSO No:					
DIRECCION:		20 AV. NTE. Y 25 C. OTE. SAN SALVADOR CONTIGUO INFRAMEN. UNIDAD DE SALUD SAN MIGUELITO			
CONTENIDO:		PLANO DE TRAYECTORIA DE ALIMENTADOR PARA TABLERO DE LABORATORIO Y DIAGRAMA UNIFILAR.			
DISEÑO ARQUITECTONICO:				DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL				UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:				DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL				UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:		
UGP/MINSAL		INDICADAS	FEBRERO 2022		
FECHA:		AREA CONSTRUIDA:	CORRELATIVO:		
AREA TOTAL:		HOJA No.:			
		IE-02	17/25		