

RADIOLOGÍA - HOSPITAL BLOOM
Esc 1:75


NOTAS:

SE PRESENTAN DATOS DE REFERENCIA PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL EDIFICIO E-TORRE 1. EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LAS CAPACIDADES NECESARIAS Y REQUERIDAS EN BASE A LOS REQUISITOS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR Y SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DE CADASTRO FABRICANTE.

SE PRESENTAN UBICACIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DENTRO DE LOS AMBIENTES DEL ANEXO - EDIFICIO E TORRE 1. EL CONTRATISTA DEBERÁ MODULAR JUNTO CON EL RESTO DE DISPOSITIVOS LOGRANDO FUNCIONALIDAD, FÁCILES ACCESOS PARA MANTENIMIENTO Y SIMETRÍA EN LAS INSTALACIONES.

SE REALIZA EL CAMBIO EN EL TIPO DE EQUIPOS PARA LOS AMBIENTES DENTRO DEL EDIFICIO E TORRE 1, SE PROPONE SISTEMA TIPO VRF, EL CONTRATISTA DEBERÁ SELECCIONAR UTILIZANDO EL SOFTWARE CORRESPONDIENTE A LA MARCA A SUMINISTRAR, CONSIDERANDO QUE ESTOS EQUIPOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARGAS TÉRMICAS REALES Y SENSIBLE DE CUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PROPUESTOS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR, Y EL TIPO DE EQUIPOS INDICADOS EN PLANOS. ADICIONALMENTE, SE DEBERÁN VERIFICAR Y ADECUAR LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES DE LAS TUBERÍAS REALES PARA CADA SISTEMA, CONFORME LO INDIQUE LA SELECCIÓN DE EQUIPOS CON EL SOFTWARE DE LA MARCA A SUMINISTRAR, CONSIDERANDO LAS CARGAS REALES Y TUBERÍAS REALES DE LOS APARTAMENTOS.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LOS EQUIPOS DEL SISTEMA VRF PODRÁN SER APROBADOS SIN CONTAR CON EL REPORTE DE SELECCIÓN DE EQUIPOS (CORRIDA GENERADO POR EL SOFTWARE DE LA MARCA A SUMINISTRAR QUE LO RESPALDE.

<div><div><div><div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div><div>MINISTERIO DE SALUD</div></div></div><div><div>REPÚBLICA DE EL SALVADOR</div><div>MINISTERIO DE SALUD</div><div>UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</div></div></div>			
<div>PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM</div>			
<div>CONCURSO No:</div>			
<div>DIRECCIÓN: EDIFICIO 1, TORRE, EMERGENCIA Y EDIFICIO COVID DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM. FINAL 25 AVENIDA NORTE Y FINAL 29 CALLE PONIENTE, SAN SALVADO</div>			
<div>CONTENIDO: PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA</div>			
<div>DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL</div>		<div>DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL</div>	
<div>DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL</div>		<div>DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL</div>	
<div>REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL</div>		<div>ESCALA: INDICADA</div>	<div>FECHA: AGOSTO - 2024</div>
<div>FECHA:</div>	<div>ÁREA TOTAL:</div>	<div>ÁREA CONSTRUIDA:</div>	<div>HUJA No.: IM-00</div>
			<div>CORRELATIVO: 03 /06</div>