



SIMBOLO DE LUMINARIAS.		
EMERGENCIA	NORMAL	
		L1: LUMINARIA PANEL LED 2X4 PIES, 60 Watts de empotrar, luz blanco frío, 4800 lúmenes, 100v-277v medidas 120.5 cm x 60.5 cm bajo norma UL, NOM
		L2: PANEL LED CUADRADO 18W, DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA, 1180 LÚMENES, VOLTAJE 100V-240V, 60HZ, MEDIDAS 220 X220 mm, acabado en color blanco, THD<20%.
		L3: PANEL LED 1X4', 40W, DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA, 3200 LÚMENES, VOLTAJE 100V-277V, 60HZ, MEDIDAS 1210 X301 mm, acabado en color blanco, THD<20%.
		L4: PANEL LED 2X2', 40W, DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA 6500K, 3800 LÚMENES, 100V-240V MEDIDA 60.3 cm x 60.3 cm, acabado en color blanco.
		L5: LUMINARIA IP65 2X18W, TUBOS LED T8, 6500K, POLICARBONATO, 100V-277V, MEDIDA 1270x130x60 mm (LxWxH), montaje de sobrepasar. UL.
		L6: TIRA LED RETROILUMINACIÓN DE CAJILLO, 5M, MEDIDA AJUSTABLE, MENOR A 10W POR METRO, 12V, 60 LED POR METRO, RGB, INCLUYE ACCESORIOS, TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR.
		APAGADOR SENCILLO LUMINARIA.
		APAGADOR DE CAMBIO.
		APAGADOR DOBLE.
		LE1: LUMINARIA CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE Y DOS REFLECTORES LED. BATERIA RECARGABLES AUTONOMIA 90 MINUTOS. D



		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: EDIFICIO 2, ANEXO Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA. FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HÉROES. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS DE PAREDES			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: AGOSTO - 2024
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE-01	CORRELATIVO: