

No. ESPACIO.	ZONA	ESPACIO	AA	DIMENSIONES DEL AMBIENTE.					CAUDAL. EXT-01-N1.		CAUDAL. EXT-02-N1.		CAUDAL. EXT-03-N1.		CAUDAL. EXT-Dedicada.	
				PERIMETRO.	ÁREA PISO (s/columnas).	ÁREA PISO/TECHO.	VOLUMEN.	PIE 3								
				(m).	(m2).	(pie2).	(m3).		Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).	Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).	Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).	Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).
1	FARMACIA ESPECIALIZADA	SALA DE ESPERA	SIN AA	36.15	80.96	0.00	259.08	9,149.15	VENTILACION NATURAL.							
12	FARMACIA ESPECIALIZADA	ASEO	SIN AA	8.08	3.8	0.00	12.16	429.42			143.14	150.00				
13	FARMACIA ESPECIALIZADA	BODEGA DE PAPEL	SIN AA	8.07	3.79	0.00	12.13	428.36			142.79	150.00				
14	FARMACIA ESPECIALIZADA	AREA DE ESTAR PERSONAL DE FARMACIA	SIN AA	17.69	14.14	152.12	45.24	1,597.61			532.54	550.00				
15	FARMACIA ESPECIALIZADA	AREA DE LOCKERS	SIN AA	11.03	7.15	0.00	22.88	807.98			269.33	275.00				
16	FARMACIA ESPECIALIZADA	SS PERSONAL	SIN AA	6.22	2.4	0.00	7.86	259.51			90.17	110.00				
17	FARMACIA ESPECIALIZADA	SS PERSONAL	SIN AA	16.04	2.24	0.00	7.19	253.35			84.52	100.00				
18	FARMACIA ESPECIALIZADA	PASILLO	SIN AA	19.62	13.05	0.00	41.77	1,475.07	VENTILACION NATURAL.							
20	LABORATORIO CLINICO	BODEGA	SIN AA	8.27	3.87	0.00	12.38	437.19	145.73	150.00						
22	LABORATORIO CLINICO	S.S. PACIENTES	SIN AA	8.81	4.83	0.00	15.46	545.95	181.98	190.00						
23	LABORATORIO CLINICO	CUARTO DE MAQUINAS SISTEMA NEUMATICO	SIN AA	8.9	4.93	53.04	15.78	557.25	185.75	190.00						
24	FARMACIA ESPECIALIZADA	VESTIBULO GENERAL	SIN AA	27.99	46.9	0.00	150.08	5,299.93	VENTILACION NATURAL.							
25	CIRCULACIÓN	GRADAS PRINCIPALES	SIN AA	33.61	40.83	0.00	130.66	4,614.13								
26	CIRCULACIÓN	ELEVADOR	SIN AA	10.33	6.62	0.00	21.19	748.30								
27	FARMACIA ESPECIALIZADA	SS PACIENTES HOMBRES	SIN AA	19.88	21.35	0.00	68.31	2,412.30	804.10	810.00						
28	FARMACIA ESPECIALIZADA	SS PACIENTES MUJERES	SIN AA	19.92	21.44	0.00	68.62	2,423.25	807.75	810.00						
29	SERVICIOS ESPECIALES	CUARTO ELÉCTRICO	SIN AA	9.63	5.77	0.00	18.46	651.90	217.30	220.00						
31	SERVICIOS ESPECIALES	DUCTO	SIN AA	7.1	3.09	0.00	9.87	348.55	VENTILACION NATURAL.							
32	SERVICIOS ESPECIALES	CIRCULACIÓN	SIN AA	12.03	8.65	0.00	27.69	977.84								
33	SERVICIOS ESPECIALES	ELEVADOR	SIN AA	8.35	4.35	0.00	13.93	491.92								
34	SERVICIOS ESPECIALES	SEPTICO	SIN AA	9.73	5.06	0.00	16.2	572.09	190.70	200.00						
39	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	EQUIPO Y SONIDO	SIN AA	8.54	4.55	0.00	14.57	514.52					171.51	180.00		
40	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	SS+VEST PACIENTES	SIN AA	7.58	3.56	0.00	11.41	402.93					134.31	150.00		
41	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	SS + VESTIDORES PERSONAL	SIN AA	7.43	3.42	0.00	10.93	385.98					128.66	140.00		
42	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	LOCKERS	SIN AA	8.75	4.34	0.00	13.9	490.86					163.62	175.00		
45	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	SS+VEST PACIENTES	SIN AA	7.56	3.54	0.00	11.32	399.75	VENTILACION Dedicada.						199.88	300.00
46	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	ASEO	SIN AA	5.95	2.16	0.00	6.9	243.67	VENTILACION Dedicada.						121.83	125.00
47	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	BODEGA DE INSUMOS	SIN AA	10.83	6.81	0.00	21.81	770.20					256.73	265.00		
48	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	CIRCULACIÓN	SIN AA	16.81	16.16	0.00	51.7	1,825.73	VENTILACION NATURAL.							
49	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	DEPOSITO DE ROPA LIMPIA	SIN AA	9.23	5.05	0.00	16.16	570.67					190.22	200.00		
50	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	SS+VEST PERSONAL	SIN AA	12.8	8.89	0.00	28.44	1,004.33					334.78	350.00		
51	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	DEPOSITO ROPA SUCIA	SIN AA	10.12	6.3	0.00	20.17	712.28					237.43	245.00		
52	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	LAVANDERIA	SIN AA	17.66	16.11	0.00	51.55	1,820.44					606.81	620.00		
53	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	CIRCULACIÓN	SIN AA	16.64	10.37	0.00	33.18	1,171.72	VENTILACION NATURAL.							
54	CIRCULACIÓN	ELEVADOR	SIN AA	11.09	7.64	0.00	24.44	863.07								
55	AREA DE SERVICIO	ASEO	SIN AA	8.52	4.51	0.00	14.43	509.58			169.86	180.00				
56	AREA DE SERVICIO	BODEGA GENERAL	SIN AA	14.21	11.92	0.00	38.13	1,346.52			448.84	455.00				
57	AREA DE SERVICIO	COCINETA SERVICIO	SIN AA	8.44	4.44	0.00	14.2	501.46			167.15	180.00				
58	CIRCULACIÓN	CIRCULACIÓN	SIN AA	56.07	68.45	0.00	219.03	7,734.83	VENTILACION NATURAL.							
59	CIRCULACIÓN	CIRCULACIÓN	SIN AA	166.75	211.64	0.00	677.26	23,916.76								
									2,570.00	CFM.	2,150.00	CFM.	2,325.00	CFM.		

No. ESPACIO.	ZONA	ESPACIO	AA	DIMENSIONES DEL AMBIENTE.					CAUDAL. EXT-01-N3.		CAUDAL. EXT-02-N3.		CAUDAL. EXT-Dedicada.	
				PERIMETRO.	ÁREA PISO (s/columnas).	ÁREA PISO/TECHO.	VOLUMEN.		Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).	Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).	Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).
				(m).	(m2).	(pie2).	(m3).	PIE 3						
4	AREAS ADMINISTRATIVAS	SS	SIN AA	7.24	2.84	0.00	9.1	321.36	VENTILACION Dedicada.				160.68	170.00
5	AREAS ADMINISTRATIVAS	ASEO	SIN AA	7.07	3.1	0.00	9.92	350.31	VENTILACION Dedicada.				175.16	180.00
9	AREAS ADMINISTRATIVAS	SS	SIN AA	7.33	3.15	0.00	10.07	355.61			118.54	120.00		
10	AREAS ADMINISTRATIVAS	SS1	SIN AA	5.19	1.64	0.00	5.26	185.75			61.92	80.00		
11	AREAS ADMINISTRATIVAS	SS2	SIN AA	5.16	1.62	0.00	5.19	183.28			61.09	80.00		
12	AREAS ADMINISTRATIVAS	BODEGA GENERAL	SIN AA	9.59	5.39	0.00	17.26	609.52			203.17	210.00		
20	LABORATORIO CLINICO	SS VESTI. PERS.	SIN AA	16.67	14.32	0.00	45.82	1,618.09			539.36	550.00		
21	LABORATORIO CLINICO	LAVADO DE MAT.	SIN AA	9.89	6.11	0.00	19.55	690.39			230.13	240.00		
22	LABORATORIO CLINICO	PREP. DE MATERIAL AUTOCLAVE	SIN AA	10.12	6.38	0.00	20.41	720.76			240.25	250.00		
27	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	SIN AA	27.72	20.74	0.00	66.38	2,344.14	VENTILACION NATURAL.					
28	LABORATORIO CLINICO	VESTIBULO	SIN AA	14.34	11.82	0.00	37.82	1,335.58	VENTILACION NATURAL.					
29	LABORATORIO CLINICO	DUCHA	SIN AA	6.94	2.58	0.00	8.26	291.69			97.23	110.00		
30	LABORATORIO CLINICO	ASEO	SIN AA	7.44	3.18	0.00	10.18	359.50			119.83	130.00		
31	LABORATORIO CLINICO	SEPTICO	SIN AA	9.48	5.2	0.00	16.64	587.62			195.87	210.00		
32	LABORATORIO CLINICO	CAMARA	SIN AA	11.24	5.36	0.00	17.16	605.99	VENTILACION NATURAL.					
33	LABORATORIO DE PATOLOGÍA	CAMARA	SIN AA	10.92	6.61	0.00	21.14	746.54	VENTILACION NATURAL.					
41	LABORATORIO DE PATOLOGÍA	COCINA PERSONAL LAB	SIN AA	10.23	6.54	0.00	20.92	738.77	VENTILACION Dedicada.				369.38	370.00
44	CIRCULACIÓN	CIRCULACIÓN	SIN AA	114.73	263.57	0.00	843.41	29,784.18	VENTILACION NATURAL.					
45	CIRCULACIÓN	GRADAS DE EMERGENCIA	SIN AA	26.4	32.57	0.00	104.22	3,680.43	VENTILACION NATURAL.					
46	CIRCULACIÓN	ELEVADOR	SIN AA	10.32	6.6	0.00	21.13	746.18	VENTILACION NATURAL.					
47	CIRCULACIÓN	GRADAS PRINCIPALES	SIN AA	30.2	32.31	0.00	103.38	3,650.76	VENTILACION NATURAL.					
48	LABORATORIO CLINICO	SS PACIENTES	SIN AA	19.84	21.13	0.00	67.61	2,387.58	795.86	810.00				
49	LABORATORIO CLINICO	SS PACIENTES	SIN AA	19.78	21.07	0.00	67.42	2,380.87	793.62	810.00				
50	SERVICIOS ESPECIALES	CUARTO ELÉCTRICO	SIN AA	9.46	5.56	0.00	17.79	628.24	209.41	215.00				
52	SERVICIOS ESPECIALES	DUCTO	SIN AA	6.56	2.64	0.00	8.45	298.40						
53	SERVICIOS ESPECIALES	SEPTICO	SIN AA	11.95	8.52	0.00	27.25	962.31	320.77	330.00				
54	SERVICIOS ESPECIALES	ELEVADOR DE SERVICIO	SIN AA	8.44	4.45	0.00	14.24	502.87	VENTILACION NATURAL.					
55	CIRCULACIÓN	ELEVADOR	SIN AA	11.02	7.55	0.00	24.15	852.83	VENTILACION NATURAL.					
56	LABORATORIO DE PATOLOGÍA	LABORATORIO DE PATOLOGÍA	SIN AA	31.13	23.01	0.00	73.63	2,600.17	VENTILACION NATURAL.					
57	SERVICIOS ESPECIALES	PASILLO	SIN AA	9.61	4.8	0.00	15.36	542.42	VENTILACION NATURAL.					
58	SERVICIOS ESPECIALES	LOSA EQUIPOS	SIN AA	38.74	91.87	0.00	293.99	10,381.96	VENTILACION NATURAL.					
59	AREAS ADMINISTRATIVAS	TERRAZA INTERNA	SIN AA	24.57	32.86	0.00	105.14	3,712.91	VENTILACION NATURAL.					
60	CIRCULACIÓN	TERRAZA	SIN AA	49.35	142.87	0.00	457.19	16,145.21	VENTILACION NATURAL.					
									2,165.00	CFM.	1,980.00	CFM.		

No. ESPACIO.	ZONA	ESPACIO	AA	DIMENSIONES DEL AMBIENTE.					CAUDAL. EXT-01-N2.		CAUDAL. EXT-02-N2.		CAUDAL. EXT-DEDICADA.	
				PERIMETRO.	ÁREA PISO (s/columnas).	AREA PISO/TECHO.	VOLUMEN.		Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).	Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).	Calculo (cfm).	Selecc. (cfm).
				(m).	(m2).	(pie2).	(m3).	PIE 3						
1	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	ESPERA GENERAL	SIN AA	33.35	69.14	0.00	221.24	7,812.87	VENTILACION NATURAL.					
2	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	SIN AA	16.12	18.2	0.00	58.24	2,056.69	VENTILACION NATURAL.					
3	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	ARCHIVO MEDICO	SIN AA	31.3	44.75	0.00	143.19	5,056.61	DESHUMIFICADOR.					
4	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	BODEGA DE PAPEL	SIN AA	8.62	4.63	0.00	14.81	523.00			174.33	185.00		
5	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	ASEO	SIN AA	8.65	4.3	0.00	13.77	486.27			162.09	175.00		
8	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SS PACIENTES	SIN AA	8.83	4.79	0.00	15.31	540.66	VENTILACION DEDICADA.				270.33	270.00
12	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	BODEGA	SIN AA	11.73	7.58	0.00	24.25	856.36	VENTILACION DEDICADA.				428.18	430.00
14	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	INSUMOS	SIN AA	5.88	1.97	0.00	6.3	222.48	VENTILACION DEDICADA.				111.24	115.00
18	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SALA DE ESPERA	SIN AA	21.59	19.68	0.00	62.97	2,223.72	REMOVEDOR DE AIRE.					
23	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SS PACIENTES	SIN AA	7.46	3.26	0.00	10.44	368.68	VENTILACION DEDICADA.				184.34	190.00
24	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SALA DE ESPERA	SIN AA	28.5	30.03	0.00	96.09	3,393.32	REMOVEDOR DE AIRE.					
25	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SS PACIENTES	SIN AA	7.34	3.13	0.00	10.01	353.49	VENTILACION DEDICADA.				176.75	180.00
28	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SS PACIENTES	SIN AA	7.33	3.23	0.00	10.34	365.15	VENTILACION DEDICADA.				182.57	185.00
30	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	PREPARACIÓN DE PACIENTES	SIN AA	10.77	6.77	0.00	21.66	764.90			254.97	260.00		
31	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	LAVADO DE INSTRUMENTAL	SIN AA	10.58	6.99	0.00	22.38	790.33			263.44	275.00		
32	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	AREA DE ESTAR PERSONAL MEDICO	SIN AA	15.95	14.39	0.00	46.06	1,626.56			542.19	550.00		
33	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	AREA DE ESTAR ENFERMERIA	SIN AA	12.37	9.56	0.00	30.59	1,080.26			360.09	370.00		
34	CIRCULACIÓN	PASILLO	SIN AA	75.02	126.9	0.00	406.07	14,339.96	VENTILACION NATURAL.					
35	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SS PACIENTES	SIN AA	19.98	21.46	0.00	68.67	2,425.01	808.34	810.00				
36	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SS PACIENTES	SIN AA	19.92	21.36	0.00	68.34	2,413.36	804.45	810.00				
38	SERVICIOS ESPECIALES	CUARTO ELECTRICO	SIN AA	9.66	5.79	0.00	18.54	654.72	218.24	225.00				
39	SERVICIOS ESPECIALES	DUCTO	SIN AA	7.11	3.09	0.00	9.88	348.90	VENTILACION NATURAL.					
40	SERVICIOS ESPECIALES	SEPTICO	SIN AA	12.05	8.67	0.00	27.74	979.61	326.54	335.00				
41	SERVICIOS ESPECIALES	ELEVADOR SERVICIO	SIN AA	8.43	4.45	0.00	14.23	502.52	VENTILACION NATURAL.					
42	SERVICIOS ESPECIALES	CIRCULACION	SIN AA	9.74	4.98	0.00	15.92	562.20						
43	CIRCULACIÓN	CIRCULACION	SIN AA	62.54	80.09	0.00	256.3	9,050.98						
44	CIRCULACIÓN	CIRCULACIÓN	SIN AA	63.43	75.45	0.00	241.45	8,526.57						
45	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	ASEO	SIN AA	8.52	4.32	0.00	13.82	488.04	162.68	175.00				
46	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	SEPTICO	SIN AA	9.25	5.26	0.00	16.83	594.33	198.11	210.00				
47	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	SALA DE ESPERA GENERAL	SIN AA	11.82	7.6	0.00	24.32	858.84	REMOVEDOR DE AIRE.					
48	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	BODEGA GENERAL	SIN AA	13.78	8.6	0.00	27.53	972.19	324.06	330.00				
49	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	AREA DE ESTAR PERSONAL	SIN AA	15.63	12.46	0.00	39.88	1,408.32	469.44	470.00				
50	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	SS PERSONAL	SIN AA	13.13	9.35	0.00	29.93	1,056.95	352.32	360.00				
52	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	ARCHIVO	SIN AA	12.48	8.97	0.00	28.7	1,013.51	337.84	350.00				
59	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES (PASILLO).	SIN AA	38.73	39.01	0.00	124.84	4,408.60	VENTILACION NATURAL.					
61	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	SS+VESTIDORES PERSONAL	SIN AA	13.2	10.27	0.00	32.85	1,160.06			386.69	410.00		
62	CENTRO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES	SS+VESTIDORES PERSONAL	SIN AA	13.54	10.59	0.00	33.88	1,196.44			398.81	410.00		
63	CIRCULACIÓN	GRADAS DE EMERGENCIA	SIN AA	26.3	32.51	0.00	104.03	3,673.72	VENTILACION NATURAL.					
64	CIRCULACIÓN	GRADAS PRINCIPALES	SIN AA	32.05	39.01	0.00	124.82	4,407.89						
65	CIRCULACIÓN	ELEVADOR	SIN AA	10.32	6.6	0.00	21.13	746.18						
66	CIRCULACIÓN	ELEVADOR	SIN AA	11.13	7.68	0.00	24.58	868.02						
67	CONSULTORIOS DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS	SALA DE ESPERA	SIN AA	44.82	47.44	0.00	151.82	5,361.37						
			SIN AA								4,075.00	CFM.	2,635.00	CFM.
									A	2,230.00	CFM.			
									B	1,845.00	CFM.			