

PLANO DE INST. ELÉCT. - EQUIPOS MECANICOS - NIVEL 1


1 : 75

☒ CONTROL DE VELOCIDADES VENTILADOR  
NOTA:  
LOS EXTRACTORES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SERÁN CONTROLADOS DESDE EL APAGADOR DE LA LUMINARIA DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE.

CUADRO DE CODIGO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
A	2-THHN #10 + 1-THHN#12, Ø 3/4"
B	2-THHN #12 + 1-THHN#14, Ø 3/4"
C	3-THHN #14, Ø 1/2"
D	2-THHN #12 + 1-THHN#14,Ø 1/2"
E	2-THHN #12 + 2-THHN#14, Ø 3/4"
F	4-THHN #14, Ø 3/4"
G	3-THHN #12 + 1-THHN #14 ,Ø 3/4"
H	3-THHN #6(F) + 1-THHN #8(T) ,Ø 1"
I	3-THHN #2(F) + 1-THHN #8(T) ,Ø 1/4"
J	3-THHN #1/0 (F) + 1-THHN #6(T) ,Ø 1 1/2"
K	2-THHN #8(F) + 1-THHN #10(T) ,Ø 3/4"
L	3-THHN #10,1-THHN #12(T), Ø 3/4"
O	5-THHN #14, Ø3/4"

ESQUEMA DE UBICACIÓN  
SIN ESCALA



		REPUBLICA DE EL SALVADOR	
PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.			
FINANCIAMIENTO: CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV			
DIRECCIÓN: AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.			
CONTENIDO: PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS - EQUIPOS MECANICOS NIVEL 1			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:  MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL:  MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO:  MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO:  MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ:  MINSAL		ESCALA:  INDICADAS	FECHA:  JULIO 2024
ÁREA CONSTRUIDA:  OE: 18.90 M <sup>2</sup> ARQ: 541.25 M <sup>2</sup>		HOJA No.:  IE-10	CORRELATIVO:  057/92