



CUADRO DE CODIGO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCION
A	2-THHN #10 + 1-THHN#12, Ø 3/4"
B	2-THHN #12 + 1-THHN#14, Ø 3/4"
C	3-THHN #14, Ø 1/2"
D	2-THHN #12 + 1-THHN#14,Ø 1/2"
E	2-THHN #12 + 2-THHN#14, Ø 3/4"
F	4-THHN #14, Ø 3/4"
G	3-THHN #12 + 1-THHN #14 ,Ø 3/4"
H	3-THHN #6(F) + 1-THHN #8(T) ,Ø 1"
I	3-THHN #2(F) + 1-THHN #8(T) ,Ø 1/4"
J	3-THHN #1/0 (F) + 1-THHN #6(T) ,Ø 1 1/2"
K	2-THHN #8(F) + 1-THHN #10(T) ,Ø 3/4"
L	3-THHN #10,1-THHN #12(T), Ø 3/4"
O	5-THHN #14, Ø3/4"

NOTA: LOS EXTRACTORES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SERAN CONTROLADOS DESDE EL APAGADOR DE LA LUMINARIA DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE.

1 PLANO DE INST. ELÉCT. - EQUIPOS MECANICOS - NIVEL 2
1 : 75

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



REPUBLICA DE EL SALVADOR

PROYECTO:

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

FINANCIAMIENTO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

DIRECCIÓN:

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

CONTENIDO:

PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS - EQUIPOS MECANICOS N-2

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:	
MINSAL	MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:	
MINSAL	MINSAL	
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:
MINSAL	INDICADAS	JULIO 2024
AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
OE: 18.90 M ² ARQ: 541.25 M ²	IE-11	058/92