




1 PLANTA DE SEÑALIZACION Y RUTA DE EVACUACION - NIVEL 2
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 1 : 75



2 DETALLE TIPICO DE COLOCACION DE SEÑALIZACION EN PUERTA
SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESC. 1 : 25

3 DETALLE TIPICO DE COLOCACION DE COLOCACION DE EXTINTOR
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 1 : 25



4 DETALLE TIPICO DE SEÑALIZACIÓN FIJADA A ESTRUCTURA DE TECHO
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 1 : 25

5 DETALLE TIPICO DE ROTULACION Y SUJECCION A PARED
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 1 : 10

CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA						
SEÑALES DE SALVAMENTO O EMERGENCIA						
SEÑAL	SIMBOLOGIA	FONDO	TEXTO	ICONO	MATERIAL E INSTALACION	UBICACION
PUNTO DE ENCUENTRO		VERDE	BLANCO	BLANCO		SERIAL SERA UBICADA EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE EN UN AREA VISIBLE.
ROUTA DE EVACUACION		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PAREDES INTERIORES DE PASILLOS DE CIRCULACION A UNA ALTURA DE 2.00m.
SALIDA DE EMERGENCIA		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PAREDES INTERIORES DE PASILLOS DE CIRCULACION A UNA ALTURA DE 2.00m.
SALIDA		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA "SOBRE" CARGADEROS DE PUERTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA A UNA ALTURA DE 2.00m, DESDE N.P.T. Y A 0.10m, MEDIDA A PARTIR DEL MARCO DE PUERTA SUPERIOR.
SALIDA DE EMERGENCIA		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PAREDES QUE COMUNIQUEN CON LOS CUERPOS DE ESCALERAS Y DE CIRCULACION A UNA ALTURA DE 2.00m.
ROUTA DE EVACUACION		VERDE	BLANCO	BLANCO	INDICADOR DE ROUTA DE EVACUACION NO VISIBLE EN EL PROYECTO, ESTAS PERMITEN INDICAR LA UBICACION DE LUMINARIAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA, LIBRES DE OBSTACULOS.	


CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA						
SEÑALES DE PROHIBICION						
SEÑAL	SIMBOLOGIA	FONDO	TEXTO	ICONO	MATERIAL E INSTALACION	UBICACION
ACCESO RESTRICTADO		BLANCO	BLANCO	ROJO Y NEGRO		SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70m.
PROHIBIDO FUMAR		BLANCO	BLANCO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.
PROHIBIDO EL INGRESO CON ANIMALES		BLANCO	BLANCO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.
PROHIBIDO INGRESAR CON ANIMALES		BLANCO	NEGRO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.
PERSONAL AUTORIZADO		BLANCO	BLANCO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70m.

CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA						
SEÑALES DE PROHIBICION						
SEÑAL	SIMBOLOGIA	FONDO	TEXTO	ICONO	MATERIAL E INSTALACION	UBICACION
RIESGO ELECTRICO		BLANCO	NEGRO	NEGRO Y NEGRO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70m.
RIESGO BIOLÓGICO		BLANCO	NEGRO	NEGRO Y AMARILLO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70m.

CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA						
EQUIPO DE EXTINCION DE INCENDIOS						
SEÑAL	SIMBOLOGIA	FONDO	TEXTO	ICONO	MATERIAL E INSTALACION	UBICACION
EXTINTOR		ROJO	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL DE EXTINTORES PORTATILES SERAN UBICADOS A UNA ALTURA DE 2.00 A 2.50m DEL N.P.T. Y ALTURA DE EXTINTOR DE 25L DEVERA SER UBICADO SEGUN REGLAMENTO GENERAL DE PREVENION DE RIESGO EN LOS LUGARES DE TRABAJO ART.121 NO MAYOR DE 1.50m.
EXTINTOR		ROJO	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL DE EXTINTORES PORTATILES SERAN UBICADOS A UNA ALTURA DE 2.00 A 2.50m DEL N.P.T. Y ALTURA DE EXTINTOR DE 25L DEVERA SER UBICADO SEGUN REGLAMENTO GENERAL DE PREVENION DE RIESGO EN LOS LUGARES DE TRABAJO ART.121 NO MAYOR DE 1.50m.
DETECTOR DE HUMO		---	---	---	SISTEMA DE EMERGENCIA EMPLEADO PARA LA DETECCION DE HUMO. VER DETALLE EN PLANO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS.	LA UBICACION DEL DETECTOR DE HUMO SE HA CONSIDERADO EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y PASILLOS DE CIRCULACION.
LUCES DE EMERGENCIA		---	---	---	SISTEMA DE EMERGENCIA EMPLEADO PARA LAS RUTAS DE EVACUACION. VER DETALLE EN PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, LUMINARIAS DE EMERGENCIA.	LA UBICACION DEL USO LUMINARIAS DE EMERGENCIAS (LE 1) SE HA CONSIDERADO EN ACCESOS PRINCIPALES.
LUCES DE EMERGENCIA		---	---	---	SISTEMA DE EMERGENCIA EMPLEADO PARA LAS RUTAS DE EVACUACION. VER DETALLE EN PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, LUMINARIAS DE EMERGENCIA.	LA UBICACION DEL USO LUMINARIAS DE EMERGENCIAS (LE 2) SE HA CONSIDERADO EN PASILLOS DE CIRCULACION Y AREAS DE CUANADOS INTERMEDIOS.

CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA						
SEÑAL	SIMBOLOGIA	FONDO	TEXTO	ICONO	MATERIAL E INSTALACION	UBICACION
SANITARIO COMPARTECIDO		AZUL	BLANCO	BLANCO		SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.
SANITARIO MUJERES		AZUL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.
SANITARIO HOMBRERES		AZUL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA		AZUL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.
CIUDADANOS INFANTES		AZUL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.
SERVICIO SANITARIO		AZUL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE 1/4" DE ESPESOR Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR. RECORTE EN PLACAS COMPARTIMENTADAS.	SERIAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70m.

NOTAS GENERALES:
DIMENSIONAMIENTO:
LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERADO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACION ENTRE 10 A 15 m.
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION:
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE REVISIONES PERIODICAS, PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE CONSIDERAR QUE SI SURTIEN MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE DEBERAN INCORPORAR LAS EVALUACIONES PERTINENTES Y ADESGAR LA SEÑALIZACION NECESARIA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION.



PROYECTO:
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

FINANCIAMIENTO:
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

DIRECCION:
AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

CONTENIDO:
PLANTA DE SEÑALIZACION Y RUTA DE EVACUACION NIVEL 2 / DETALLES DE INSTALACIÓN

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:	
MINSAL	MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:	
MINSAL	MINSAL	
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:
MINSAL	INDICADAS	JULIO 2024
AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
OE: 18.90 M ² ARQ: 541.25 M ²	A-15	015/92