

ENMIENDA N° 1

San Salvador, 30 de enero de 2023

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron los documentos de la Licitación Pública Nacional del proceso No: PRIDESII-439-LPN-O-MINSAL denominado “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL SISTEMA BÁSICO DE SALUD INTEGRAL (SIBASI) CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR”, que se ha realizado ENMIENDA N°1 al Documento, producto de consultas efectuadas por posibles participantes, como se detalla a continuación:

N°	Como dice el Plan de Oferta				Como debe decir el Plan de Oferta			
	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	17.02.03	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 1/4" de diámetro para la línea de líquido (LL), aislada térmicamente según indicada en las especificaciones técnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío.	21.00	U.	17.02.03	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 1/4" de diámetro para la línea de líquido (LL), aislada térmicamente según indicada en las especificaciones técnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío.	21.00	m
2	17.02.04	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 1/2" de diámetro para la línea de vapor (LV), aislada térmicamente	21.00	U.	17.02.04	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 1/2" de diámetro para la línea de vapor (LV), aislada térmicamente	21.00	m

		según indicada en las especificaciones técnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío.				según indicada en las especificaciones técnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío.		
3	17.02.05	Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas. Incluye: accesorios, soportería y pruebas.	6.00	U.	17.02.05	Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas. Incluye: accesorios, soportería y pruebas.	6.00	m

Esta enmienda formará parte integral del documento de Licitación Pública Nacional, el resto del contenido se mantiene inalterado.

Patricia Figueroa de Quinteros
DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
 Coordinadora de la UGP-PRIDESII.

