




CODIGO	DESCRIPCION
a	2-THHN #10+ 1-THHN 12 ENT Ø 3/4"
b	2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"
c	3-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"
d	2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 1/2"
e	3-THHN #14 ENT Ø 1/2"
f	2-THHN #14 ENT Ø 1/2"
g	3-THHN #12+1-THHN #14 ENT Ø 1/2"
h	3-XHHW #6+1-THHN #8 EMT Ø 1/2"
i	3-XHHW #10+1-THHN #12 EMT Ø 3/4"
k	3-THHN #6+ 1-THHN 8 Ø 1"
m	3-THHN #6+ 1-# 10(T) Ø 3/4"

 <p>MINISTERIO DE SALUD</p> <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>		<p>REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II</p>	
<p>PROYECTO: <b>"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO DE SALUD CENTRO"</b></p>			
<p>CONCURSO No:</p>			
<p>DIRECCION: <b>ALAMENDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO DE SANSALVADOR</b></p>			
<p>CONTENIDO: <b>PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS-FUERZA VENTILADORES</b></p>			
<p>DISEÑO ARQUITECTONICO:</p> <p><b>UGP/MINSAL</b></p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL:</p> <p><b>UGP/MINSAL</b></p>	
<p>DISEÑO ELECTRICO:</p> <p><b>UGP/MINSAL</b></p>		<p>DISEÑO HIDRAULICO:</p> <p><b>UGP/MINSAL</b></p>	
<p>REVISO Y APROBO:</p>		<p>ESCALA:</p> <p><b>INDICADAS</b></p>	<p>FECHA:</p> <p><b>OCTUBRE 2022</b></p>
<p>AREA TOTAL:</p> <p><b>3,116.06 m<sup>2</sup> 4,458.46 v<sup>2</sup></b></p>	<p>AREA CONSTRUIDA:</p>	<p>HOJA No.:</p> <p><b>A505</b></p>	<p>CORRELATIVO:</p> <p><b>65/74</b></p>