



REF.	DESCRIPCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ESTRUCTURAS PRIMARIAS
1	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO Ø 35"
2	PERNO MAGUÑA Ø 5/8" X 10"
3	ARANDELA CURVA AGUJERO 11/16"
4	ARANDELA DE PRESION AGUJERO DE 11/16"
5	GRILLETE DE ANCLAJE 9/16"
6	AISLADOR DE SUSPENSIÓN, TIPO CLEVIS DE 6" DE DIAMETRO.
7	HORQUILLA CLEVIS DE REMATE.
8	GUARDA CABO PARA CABLE DE 3/8".
9	REMATE PREFORMADO DE ALUMINIO PARA CABLE #1/0
10	REMATE PREFORMADO DE ALUMINIO PARA CABLE #2
11	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO Y PEU3
12	TRANSFORMADOR 50 KVA
13	REMATE PREFORMADO
14	ABRAZADERA T/ UNIVERSAL.
15	CABLES DE ACINETIDA SECUNDARIA
16	CABLE ACSR No. 2
17	ANCLA DE EXPANSIÓN.
18	REMATE PREFORMADO PARA VIENTO 5/16"
19	CABLE DE 5/16" PARA VIENTO.
20	TUBO CONDUIT DE 2"
21	CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2
22	PARARRAYO
23	BARRA PARA ANCLA
24	PORTA FUSIBLE .
25	EXTENSION PARARRAYOS Y CORTA CIRCUITOS
26	GRAPA PARA LINEA VIVA

CLAVE	DESCRIPCIÓN
●	POSTE DE CONCRETO DE 35" C-500
○	POSTE DE TELEFONIA
—	ANCLA PRIMARIA DOBLE Y RETENIDA PARA POSTE, SEGUN SE INDICA EN PLANO
▲	TRANSFORMADOR DE 50 KVA MONOFASICO
□	POZO DE REGISTRO CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE
□	POZO DE REGISTRO CANALIZACIONES DE TELEFONIAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE
□	RED DE TIERRA PARA SUBESTACIÓN CONFORMADA POR 6 BARRAS COOPER 5/8"x10" 30 UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA ELECTROTERMICA. ENTRE BARRA CON CABLE #2
□	LUMINARIA INDUSTRIAL SOLAR LED 60WATTS LUZ BLANCA EN POSTE METALICO GALVANIZADO DE 4" EN BASE DE CONCRETO.

# PLANTA OBRA ELECTRICA EXTERIOR

## IZALCO, SONSONATE.

ESC. 1:125

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:  
REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.  
DIRECCION:  
Canton San Isidro, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.

CONTENIDO:  
PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONJUNTO - DETALLES

FINANCIAMIENTO:

HOJA No. 1E-01

CORRELATIVO: 34/45

DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL

DISEÑO MECANICO: UGP/MINSAL

FECHA:

DIBUJO: UGP/MINSAL

ESCALA: INDICADAS

FECHA: 2023