



CUADRO DE ALIMENTADORES DE ACOMETIDAS A TABLEROS DE DISTRIBUCION										
IDENTIFICACION		CONDUCTORES	POTENCIA (KW)	LONGITUD (m)	% ΔV (208V)	Ø CANALIZACION	TIPO	UBICACIÓN	MODULO	PROTECCION
CODIGO	TABLERO									
A	T-G	2-THHN # 4/0(F)+1-THHN # 4/0(N)+1-THHN # 2(T)	38.85	50	1.35	2"	PVC, PESADO	SIBASI	B	200A-2P
B	ST-CAS	2-THHN # 10(F)+1-THHN # 10(N)+1-THHN # 12(T)	0.35	40	0.5	3/4"	PVC, PESADO	VIGILANCIA		20A-2P
C	ST-EB	2-THHN # 10(F)+1-THHN # 10(N)+1-THHN # 12(T)	1.5	50	1.09	3/4"	PVC, PESADO	BOMBEO		20A-2P
D	ST-PA	2-THHN # 10(F)+1-THHN # 10(N)+1-THHN # 12(T)	0.64	55	1.26	3/4"	PVC, PESADO	PURIAGUA		20A-2P
E	ST-LAB	2-THHN # 4(F)+1-THHN # 4(N)+1-THHN # 8(T)	14.5	25	1.27	1"	PVC, PESADO	LABORATORIO	E	100A-2P
F	ST-SR	2-THHN # 10(F)+1-THHN # 10(N)+1-THHN # 12(T)	1.28	40	1.15	3/4"	PVC, PESADO	BODEGA	C	20A-2P
G	ST-FAR	2-THHN # 8(F) + 1-THHN # 8(N) + 1- THHN # 10(T)	4.5	20	1.28	1"	PVC, PESADO	FARMACIA	G	30A-2P
H	ST-PS	2-THHN # 10(F)+1-THHN # 10(N)+1-THHN # 12(T)	1.84	30	1.24	3/4"	PVC, PESADO	SANEAMIENTO	A	20A-2P
I	ST-1	2 THN # 6(F)+1-THHN # 6(N)+1-THHN # 8(T)	14.19	18	1.43	1"	PVC, PESADO	UNIDAD DE SALUD	B	100A-2P
J	ST - ODO	2-THHN # 8(F) + 1-THHN # 8(N) + 1- THHN # 10(T)	4.37	30	1.16	1"	PVC, PESADO	ODONTOLOGIA	B	30A-2P

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		 MINISTERIO DE SALUD		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	
PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.				FINANCIAMIENTO:	
DIRECCION: Cantón San Isidro, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.					
CONTENIDO: PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: CUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA UNIFILAR Y DETALLES				HOJA No.	CORRELATIVO
				IE-07	40/45
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL	DIBUJO: UGP/MINSAL		
DISEÑO ELECTRICOS: UGP/MINSAL	DISEÑO MECANICOS: UGP/MINSAL	FECHA:	ESCALA: INDICADAS FECHA: 2023		