


PLANTA DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA.

CUADRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.										
Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad / Enfriamiento o (MBTU/H).	Suministro Elctrico.	Potencia de Entrada (UE/UC), W.	Corriente Nominal (Amp).	Proteccion, Amperios.	SEER.	Aprobacion /Certificaci on.
MS-UE/UC-01.	Consultorio 1.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	12.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	2,480.00	13.50	20.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.
MS-UE/UC-02.	Consultorio 2.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	12.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	2,480.00	13.50	20.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.
MS-UE/UC-03.	Consultorio Medico.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	12.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	2,480.00	13.50	20.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.
MS-UE/UC-04.	Yeso.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	12.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	2,480.00	13.50	20.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.
MS-UE/UC-05.	Estancia Hombres.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	36.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	3,536.00	17.00	30.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.
MS-UE/UC-06.	Estancia Mujeres.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	36.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	3,536.00	17.00	30.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.



DETALLE DE SUJECION DE VENTILADOR

SIMBOLOGIA	
10x6	DIMENSIONES DE DUCTO EN PULGADAS
RS	REJILLA DE SUMINISTRO
DIF-4V	DIFUSOR DE 4 VIAS
DIF-3V	DIFUSOR DE 3 VIAS
RR	REJILLA DE RETORNO
RAE	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
RP	REJILLA DE PUERTA
TS-TL	TUBERIA DE SUCCION (T.S.) (COBRE) TUBERIA DE LIQUIDO (T.L.) (COBRE)
EXT	EXTRACTOR TIPO PLAFON.
RE	REJILLA DE EXTRACCION
TD	TUBERIA DE DRENAJE DE P.V.C
	Alimentación eléctrica.
MS-P/A-00.	MINI SPLIT (Evaporadora).
MS-UC-00	MINI SPLIT (Condensadora).
DM	DAMPER EN DUCTO MANUAL.
UC-01.	UNIDAD CONDENSADORA DE AA.
	FUELLE
UE-01.	UNIDAD EVAPORADORA DE AA.
	SOPORTES DE DUCTOS Y TUBERIAS
	DUCTO QUE SUBE Y CRUZA LOSA
T	TERMOSTATO
H	SOPORTES DE TUBERIAS EXTERNAS
on/of.	DISPOSITIVO PARA ENCENDIDO Y APAGADO.
VT_01.	REMOVEDOR DE AIRE (VENTILADOR DE TECHO).

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN:
FINAL, 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO:
PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:
FECHA:
JULIO 2023

No. HOJA:
EEL-21

CORRELATIVO:
21/43

AREA TOTAL:
300 M2 ALMACEN
212 M2 EMERGENCIA

NOTAS:

SELLOS: