



PLANTA DE CONJUNTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
ALMACEN DE MEDICAMENTOS, EMERRENCIA Esc. 1:75

CUADRO DE ALIMENTADORES DE ACOMETIDAS A CAJAS NEMA AIRE ACONDICIONADO

IDENTIFICACION		CONDUCTORES	POTENCIA	LONGITUD (m)	% ΔV (208V)	Ø CANALIZACION	TIPO
CODIGO	TABLERO						
A	CN-3R UC-01	3-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T)	5TON	12.13	0.40	1"	PVC, PESADO
B	CN-3R UC-02	3-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T)	5TON	14.11	0.46	1"	PVC, PESADO
C	CN-3R CF-01	3-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T)		29	0.35	1"	PVC, PESADO
D	CN-3R INY-01	3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T)	5HP	24	1.46	3/4"	PVC, PESADO
E	CN-3R EXT-01	3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T)	3HP	13	0.70	3/4"	PVC, PESADO