



PLANTA DE ACABADOS PAREDES, PISOS Y CIELOS

ESC. 1:50

ACABADOS EN PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES: ADOBADO CON 2 MANOS DE PINTURA. BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD HASTA 120 m Y EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.
2	PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 @40 CMS., CON APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3	PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30 CM. ALTURA 1.20 M. EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
4	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40 CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30 CM. ALTURA 1.20 ML. EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ACABADOS EN CIELOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
A	INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 X 4 PIES DE 6 MM DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M A S (VER DETALLE EN PLANOS DE ARRIOSTRAMENTO).

ACABADOS EN PISOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CONCRETO PULIDO CON JUNTAS DE DILATACION DE 2.0 M EN AMBAS DIRECCIONES CON ESPESOR DE 0.15 CM 210 Kg/Cm2 Y ELECTROMALLA INTERNA.
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDSLIZANTE PARA DUCHAS COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN:
FINAL 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO:
PLANTA DE ACABADOS PAREDES, PISOS Y CIELOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:
FECHA:
JULIO 2023

No. HOJA:
AA-03

CORRELATIVO:
24/43

AREA TOTAL:
300 M2 ALMACEN
212 M2 EMERGENCIA

ESCALA:
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: