


1 PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS DE PISO  
EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO

1 : 100

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS CON ÁREA	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
PI01	RAMPA COMPUESTA POR FRANJAS: PAVIMENTO DE CONCRETO EN DESCANSOS, CHISPA EXPUESTA EN RECORRIDO L=0.30m; CONCRETO ESTRIADO EN RECORRIDO L=1.00m.
PI02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDERRAPANTE PARA EXTERIORES EN FORMATOS DE 60x60 CM TODO MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS. COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN SISA DE 3MM. LLENO CON PORCELANA COLOR BEIGE.
PI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE PORCELANATO PULIDO BRILLANTE EN FORMATOS DE 60x60 CM TODO MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS. COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN SISA DE 3MM. LLENO CON PORCELANA COLOR BEIGE INCLUYE RODAPIÉS (ZÓCALO), H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.
PI04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDERRAPANTE EN FORMATOS DE 60x60 CM TODO MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS. COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN SISA DE 3MM. LLENO CON PORCELANA COLOR BEIGE INCLUYE RODAPIÉS (ZÓCALO), H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.
PI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL DE PAVIMENTO DE LINOLEO CON ESPESOR DE 2.5 MM. PAVIMENTO DE TRES CAPAS. PARA CERTIFICACIÓN LEED, BREAM Y WELL BUILDING STANDARD. FABRICADO CON EL 97% DE MATERIALES NATURALES. NO CONTIENE PLASTIFICANTES. RESISTENTE A MANCHAS, ARÁÑAZOS, QUÍMICOS. SE UTILIZA CORDÓN DE SOLDADURA PARA UNIONES. ES 100% REPARABLE.
PI06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL DE PAVIMENTO DE PVC HOMOGÉNEO CONDUCTIVO (EC) FABRICADO A PARTIR DE ENERGÍA 100% RENOVABLE. CON DISEÑO NO DIRECCIONAL SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2 METROS DE ANCHO X 27 METROS DE LARGO Y 2MM DE ESPESOR. CONTENIDO DE AGLOMERANTE (TIPO I), RESISTENTE A LA ABRASIÓN. CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES ESD. COMPONENTES CONDUCTIVOS INCRUSTADOS EN LA MASA DEL PRODUCTO, CON RENDIMIENTO ELÉCTRICO LINEAL E INSENSIBLE AL GRADO DE DESCASTE Y DE HUMEDAD. LO QUE LE CONFIERE PROPIEDADES CONDUCTIVAS DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 5 X 10 <sup>4</sup> Ω ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ω. ANTI ESTÁTICO, RESISTENTE A MANCHAS Y ARÁÑAZOS PARA EVITAR TODA METALIZACIÓN DURANTE LA VIDA DEL REVESTIMIENTO. NO CONTIENE FTALATOS. RESISTENTE A QUÍMICOS EN ISO 26987, ANTIDESLIZANTE R9 DIN 51130.
PI07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL DE PAVIMENTO DE PVC HOMOGÉNEO, CON DISEÑO NO DIRECCIONAL. SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2 METROS DE ANCHO X 27 METROS DE LARGO X 2MM DE ESPESOR. RESISTENTE A ARÁÑAZOS, FÁCIL LIMPIEZA, NO REQUIERE SELLADO EN OBRA. ANTIBACTERIANO EN ISO 846. APROBADO PARA SU USO EN SALAS BLANCAS HASTA LA CLASE ISO 4 POR EL INSTITUTO FRAUNHOFER. RESISTENTE A QUÍMICOS EN ISO 26987, ANTIDESLIZANTE R9 DIN 51130.

INICIO DE MODULACIÓN DE PISO

 <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div>				MINISTERIO DE SALUD				REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO											
CONCURSO No:											
DIRECCION: CALLE LA FUENTE, CANTÓN VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR											
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS DE PISO											
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL						DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL					
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL						DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL					
REVISO Y APROBO:						ESCALA: INDICADAS			FECHA: SEPTIEMBRE 2024		
						CORRELATIVO:					
AREA TOTAL:				AREA CONSTRUIDA: 2143.55 m2				HOJA No.: A009		CORRELATIVO: 09/38	