


DETALLE DE INSTALACION DE ARTEFACTOS (TIPICO)
CONVENCIONALES

ESCALA 1:15


DISPOSICION TIPICA DE TUBERIAS DE ABASTO AEREO
PARA AGUA POTABLE EN BATERIAS SANITARIAS




NOTA: TODA LA TUBERIA HORIZONTAL AEREA Y BAJADAS HACIA CADA ARTEFACTO SANITARIO SE INSTALARA CON LOS DIAMETROS (HøGø) INDICADOS EN PLANOS Y LA DERIVACION HASTA CADA ARTEFACTO O PUNTO DE ENTREGA, SE REALIZARA CON TUBERIA DE ½"-1 ½",USANDO EL REDUCTOR RESPECTIVO, INCLUYENDO NIPLE DE HøGø DONDE SE CONECTARA CADA ARTEFACTO O ACCESORIO, LA TUBERIA DE VERTICAL DEBERA ESTAR EMBEBIDA EN LA PARED.

1. LAS SALIDAS DE LAVAMANOS Y LAVASTASTOS DEBEN DE IR CON CODO GALVANIZADO + NIPLE NIQUELAD CON SU RESPECTIVA CHAPETA Y CONTRA LLAVE.
2. LAS VALVULAS QUE SE COLOQUEN EN LA RED PRINCIPAL SUPERFICLAS SERAN DEL TIPO DE VALVULA COMPUERTA HIERRO FUNDIDO, LAS AREAS PODRAN SER DE BRONCE, AMBAS PROBADAS Y MARCADAS PARA UNA PRESION DE ENTRE 125-250 PSI.
3. SALIDA LAVAMANOS H=0.52M
4. SALIDA INODORO H=0.22M
5. SALIDA PILA H=1.20M
6. SALIDA CHORRO H=0.30M
7. SALIDA DUCHA H=2.102M


DETALLE DE INSTALACION DE TUBERIA AGUAS RESIDUALES
EN COLECTOR PRINCIPAL Ø2 a Ø12"
(Seccion Transversal)
ESC.:1:50



DETALLE DE CAJA DE CONEXION AGUAS NEGRAS



DISPOSICION TIPICA DE TUBERIAS DE ABASTO
AEREO PARA AGUA POTABLE EN BATERIAS
SANITARIAS

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION UGPPI	
PROYECTO: READECUACION DEL AREA "CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL HOSPITAL ZACAMIL"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: DETALLES HIDRAULICOS - AGUAS NEGRAS			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2024
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA: 409.96 m ²	HQJA No.: IH-08	CORRELATIVO: 36/47