



PLANTA MECÁNICA PROPUESTA–NIVEL BLOQUE QUIRÚRGICO–VENTILACION MECÁNICA  
HOSPITAL SAN RAFAEL– ÁREA DE QUIROFANOS  
Esc 1:75

EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA							
REFERENCIA	DESCRIPCION	CFM	CAIDA ESTÁTICA MINIMA [inh2O]	DIM. APROX. An x Al x Prof [mm]	PESO APROX. [Lb.]	CONSUMO APROX. [W]	V–Hz–ph
EXTR–01–S	Extractor centrifugo de tipo techo	1650	0.300	550x700x550	70	325	208/230–60–3
EXTR–02–S	Extractor centrifugo de tipo techo	1650	0.300	550x700x550	70	325	208/230–60–3
EXTR–03–S	Extractor centrifugo de tipo techo	1650	0.300	550x700x550	70	325	208/230–60–3
EXTR–04–S	Extractor centrifugo de tipo techo	1650	0.300	550x700x550	70	325	208/230–60–3
EXTR–05–S	Extractor centrifugo de tipo techo	1650	0.300	550x700x550	70	325	208/230–60–3
EXTR–06–S	Extractor centrifugo de tipo techo	1650	0.300	550x700x550	70	325	208/230–60–3
EXTR–11	Extractor centrifugo de tipo plafón			550x700x550	70	325	
EXTR–12	Extractor centrifugo de tipo plafón			550x700x550	70	325	

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	DIFUSOR DE CUATRO VÍAS
	DIFUSOR DE TRES VÍAS
	DIFUSOR DE DOS VÍAS
	DIFUSOR DE DOS VÍAS EN "L"
	DUCTO DE SUMINISTRO EN SECCIÓN
	REJILLA DE RETORNO
	DUCTO DE RETORNO EN SECCIÓN
	REJILLA DE EXTRACCIÓN
	DUCTO DE EXTRACCIÓN EN SECCIÓN
	REJILLA DE PUERTA O DE TRANSFERENCIA
	DAMPER PARA BALANCEO DE FLUJOS
	TERMOSTATO / TERMOHIGROSTATO

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:  
REMODELACIÓN DE ÁREA DE QUIROFANOS HOSPITAL SAN RAFAEL

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:  
Final 4ta Calle Oriente, 9-2, Santa Tecla, Departamento de La Libertad.

CONTENIDO:  
PLANTA PROPUESTA-NIVEL BLOQUE QUIRURGICO-VENTILACION MECANICA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:  
UGPPI/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:  
UGPPI/ MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:  
UGPPI/ MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:  
UGPPI/ MINSAL

REVISO Y APROBÓ:  
UGPPI/ MINSAL

ESCALA:  
INDICADA

FECHA:  
OCTUBRE - 2024

ÁREA TOTAL:

ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:  
IM-08

CORRELATIVO:  
08 / 11