


PLANTA PROPUESTA-NIVEL CASA DE MAQUINAS
HOSPITAL SAN RAFAEL- AREA DE QUIROFANOS
Esc 1:75

EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE											
REFERENCIA	DESCRIPCION	REFRIGERANTE	CAP. ENF. [kBTU/h]	CFM	NIVEL DE FILTRADO FINAL	CAPACIDAD RECALENTADOR [W]	DIM. APROX. An x Al x Prof [mm]	PESO APROX. [Lb.]	CONSUMO TOTAL APROX. [W]	V-Hz-ph	COMENTARIOS
UC-01-S	Unidad Condensadora	R-410A	180	-	-	-	1650x1150x1500	950	26,400	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UC-02-S	Unidad Condensadora	R-410A	180	-	-	-	1650x1150x1500	950	26,400	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UC-03-S	Unidad Condensadora	R-410A	180	-	-	-	1650x1150x1500	950	26,400	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UC-04-S	Unidad Condensadora	R-410A	180	-	-	-	1650x1150x1500	950	26,400	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UC-05-S	Unidad Condensadora	R-410A	180	-	-	-	1650x1150x1500	950	26,400	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UC-06-S	Unidad Condensadora	R-410A	180	-	-	-	1650x1150x1500	950	26,400	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UC-07a-S	Unidad Condensadora	R-410A	180	-	-	-	1650x1150x1500	950	26,400	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UC-07b-S	Unidad Condensadora	R-410A	180	-	-	-	1650x1150x1500	950	26,400	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UMA-01-S	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-410A	180	1880	MERV-16	-	4500x1100x1200	2000	5,000	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UMA-02-S	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-410A	180	1880	MERV-16	-	4500x1100x1200	2000	5,000	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UMA-03-S	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-410A	180	1880	MERV-16	-	4500x1100x1200	2000	5,000	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UMA-04-S	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-410A	180	1880	MERV-16	-	4500x1100x1200	2000	5,000	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UMA-05-S	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-410A	180	1880	MERV-16	-	4500x1100x1200	2000	5,000	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UMA-06-S	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-410A	180	1880	MERV-16	-	4500x1100x1200	2000	5,000	460/480-60-3	Equipo a suministrar
UMA-07-S	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-410A	360	7145	MERV-14	-	5000x1400x2100	3800	14,700	460/480-60-3	Equipo a suministrar



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACIÓN DE ÁREA DE QUIROFANOS HOSPITAL SAN RAFAEL

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Final 4ta Calle Oriente, 9-2, Santa Tecla, Departamento de La Libertad.

CONTENIDO:
PLANTA PROPUESTA- NIVEL CASA DE MAQUINAS

DISÑO ARQUITECTÓNICO:
UGPPI/ MINSAL

DISÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL

DISÑO ELÉCTRICO:
UGPPI/ MINSAL

DISÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:
UGPPI/ MINSAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE - 2024

FECHA:
ÁREA TOTAL:

FECHA:
ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:
IM-02

CORRELATIVO:
02/ 11