



PLANTA EXISTENTE-NIVEL CASA DE MAQUINAS
HOSPITAL SAN RAFAEL- AREA DE QUIROFANOS
Esc 1:75

EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE											
REFERENCIA	DESCRIPCION	REFRIGERANTE	CAP. ENF. [kBTU/h]	CFM	NIVEL DE FILTRADO FINAL	CAPACIDAD RECALENTADOR [W]	DIM. APROX. An x Al x Prof [mm]	PESO APROX. [Lb.]	CONSUMO TOTAL APROX. [W]	V-Hz-ph	COMENTARIOS
UC-01-R	Unidad Condensadora	R-22	180	-	-	-	2800x1150x1250	1100	31,100	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UC-02-R	Unidad Condensadora	R-22	180	-	-	-	2800x1150x1250	1100	31,100	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UC-03-R	Unidad Condensadora	R-22	180	-	-	-	2800x1150x1250	1100	31,100	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UC-04-R	Unidad Condensadora	R-22	180	-	-	-	2800x1150x1250	1100	31,100	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UC-05-R	Unidad Condensadora	R-22	180	-	-	-	2800x1150x1250	1100	31,100	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UC-06-R	Unidad Condensadora	R-22	180	-	-	-	2800x1150x1250	1100	31,100	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UC-07a-R	Unidad Condensadora	R-22	180	-	-	-	2800x1150x1250	1100	31,100	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UC-07b-R	Unidad Condensadora	R-22	180	-	-	-	2800x1150x1250	1100	31,100	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UMA-01-R	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-22	180	-	-	-	3600x1100x1200	1600	3,450	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UMA-02-R	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-22	180	-	-	-	3600x1100x1200	1600	3,450	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UMA-03-R	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-22	180	-	-	-	3600x1100x1200	1600	3,450	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UMA-04-R	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-22	180	-	-	-	3600x1100x1200	1600	3,450	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UMA-05-R	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-22	180	-	-	-	3600x1100x1200	1600	3,450	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UMA-06-R	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-22	180	-	-	-	3600x1100x1200	1600	3,450	460/480-60-3	Equipo existente, a remover
UMA-07-R	Unidad Manejadora de Aire - Doble pared	R-22	360	-	-	-	4400x1300x2200	3400	14,700	460/480-60-3	Equipo existente, a remover

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	DIFUSOR DE CUATRO VÍAS
	DIFUSOR DE TRES VÍAS
	DIFUSOR DE DOS VÍAS
	DIFUSOR DE DOS VÍAS EN "L"
	DUCTO DE SUMINISTRO EN SECCIÓN
	REJILLA DE RETORNO
	DUCTO DE RETORNO EN SECCIÓN
	REJILLA DE EXTRACCIÓN
	DUCTO DE EXTRACCIÓN EN SECCIÓN
	REJILLA DE PUERTA O DE TRANSFERENCIA
	DAMPER PARA BALANCEO DE FLUJOS
	TERMOSTATO / TERMOMHIGROSTATO

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACIÓN DE ÁREA DE QUIROFANOS HOSPITAL SAN RAFAEL

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Final 4ta Calle Oriente, 9-2, Santa Tecla, Departamento de La Libertad.

CONTENIDO:
PLANTA EXISTENTE- NIVEL CASA DE MAQUINAS

DISÑO ARQUITECTÓNICO:
UGPPI/ MINSAL

DISÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL

DISÑO ELÉCTRICO:
UGPPI/ MINSAL

DISÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:
UGPPI/ MINSAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE - 2024

FECHA:

ÁREA TOTAL:

ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:
IM-01

CORRELATIVO:
01 / 11