



CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
A	2-THHN #10 + 1-THHN#12 EMT Ø 3/4"
B	2-THHN #12 + 1-THHN#14 EMT Ø 3/4"
C	3-THHN #14 ENT ENT Ø 1/2"
D	2-THHN #12 + 1-THHN#14 EMT Ø 1/2"
E	3-THHN #4 + 1-THHN#8 EMT Ø1-1/2"
F	2-THHN #14 ENT EMT Ø 1/2"
G	3-THHN #12 + 1-THHN #14 EMT Ø 3/4"



CUADRO DE SIMBOLOGIA DE LUMINARIAS	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN
CRÍTICO	
■	LUMINARIA DE 2'x2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K.
■	LUMINARIA DE 2'x2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE RESPALDO 90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO.
■	LUMINARIA DE 2'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K.
■	LUMINARIA DE 2'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE RESPALDO 90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO.
■	LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE RESPALDO 90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO.
⌘	INTERRUPTOR SENCILLO, 120V
⌘c	INTERRUPTOR DE CAMBIO
⌚	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20A, 120V CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R



PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS-TOMACORRIENTES

Esc 1:75

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACIÓN DE ÁREA DE QUIROFANOS HOSPITAL SAN RAFAEL

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Final 4ta Calle Oriente, 9-2, Santa Tecla, Departamento de La Libertad.

CONTENIDO:
PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES
CUADROS DE SIMBOLOGIA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
UGPPI/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:
UGPPI/ MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:
UGPPI/ MINSAL

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE - 2024

ÁREA TOTAL:

ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:
IE-02

CORRELATIVO:
02/05