



DIAGRAMA UNIFILAR
SITUACIÓN PROYECTADA
ES 1:75



ILUMINACION PARA CUARTOS FRIOS
SITUACIÓN PROYECTADA
ES 1:75




TRAYECTORIA DE ACOMETIDAS , DE EQUIPOS PARA CUARTOS FRIOS
SITUACIÓN PROYECTADA
ES 1:75

SIMBOLOGIA DE CABLEADO	
I	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA AISLADA
J	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE)
K	CONDUCTOR NEUTRO (BLANCO)
L	CONDUCTOR FASE (NEGRO ROJO AZUL) SEGUN FASE
M	CONDUCTOR PUENTE (AMARILLO)
N	CONDUCTOR RETORNO (SEGUN COLOR DE FASE)

CODIGO DE CABLEADO		CANALIZACION
I	3 THHN # 12 @ 3/4"	EMT
P	2 THHN # 10 +1 THHN # 12 @ 3/4"	EMT
W	2 THHN # 12 +1 THHN # 10 @ 3/4"	EMT
H1	2 THHN # 12 +1 THHN # 14 @ 3/4"	EMT
H2	2 THHN # 12 +1 THHN # 14 @ 3/4"	EMT
X	2 THHN # 10 +1 THHN # 10 @ 1"	EMT

• PUNTO DE LAS SIGLAS EN INGLES RIGID POLYVINYL CHLORIDE CONDUIT.
• EMT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL METALIC TUBING.



TRAYECTORIA DE ACOMETIDAS COMPRESORES PARA CUARTOS FRIOS
SITUACIÓN PROYECTADA
ES 1:75

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CADENA DE FRIO A PARTIR DE RENOVACION DE CAURTO FRIO REGION PARA CENTRAL"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN: HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE,

CONTENIDO: INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALIMENTADORES DE EQUIPOS DE CUARTOS FRIOS

DISÑO ARQUITECTONICO:	DISÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL	
DISÑO ELECTRICO:	DISÑO HIDRAULICO:	
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL	
REVISO Y APRUBO:	ESCALA:	FECHA:
UGP/ MINSAL	INDICADA	OCTUBRE 2022
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	CORRELATIVO:
		IE-01/01