



CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCION
A	2-THHN #10 + 1-THHN#12 EMT 03/4"
B	2-THHN #12 + 1-THHN#14 EMT 03/4"
C	3-THHN #14 ENT OENT 1/2"
D	2-THHN #12 + 1-THHN#14 EMT 01/2"
E	3-THHN #4 + 1-THHN#8 EMT 01-1/2"
F	2-THHN #14 ENT OENT 1/2"
G	3-THHN #12 + 1-THHN #14 EMT 03/4"
H	TSJ 3x14
I	3-THHN #2 + 1-THHN#8 EMT 01-1/2"
J	3-THHN #3/0 + 1-THHN #4 EMT 02"
K	3#12 THHN + 1#10 THHN EN O EMT 3/4"
L	3-THHN # 1/0(F) + 1-THHN # 4(T) 02"
M	3-THHN #10 + 1-THHN#12 EMT 03/4"
N	2-THHN #4+1-THHN #8 EMT 01 1/4"
O	5-THHN #14 EMT 03/4"
P	3-#6 + 1#8
Q	2-#6 + 1#4 + 1#8
R	2-THNN#8 + 1-THHN#10



PLANO DE SISTEMA DE ALIMENTADORES PARA AIRE ACONDICIONADO STE-ADS-12-N  
UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
Escala 1:75



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
**MINISTERIO DE SALUD**  
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y  
PROYECTOS DE INVERSION UGPPI

PROYECTO:  
"READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL  
NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN  
SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCION:  
CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS  
MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:  
PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS - ALIMENTADORES PARA AIRE  
ACONDICIONADO STE-ADS-12-N

DISEÑO ARQUITECTONICO: <b>UGPPI/ MINSAL</b>	DISEÑO ESTRUCTURAL: <b>UGPPI/ MINSAL</b>		
DISEÑO ELECTRICO: <b>UGPPI/ MINSAL</b>	DISEÑO HIDRAULICO: <b>UGPPI/ MINSAL</b>		
REVISO Y APROBO: <b>UGPPI/ MINSAL</b>	ESCALA: INDICADAS	FECHA: DICIEMBRE 2023	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: <b>IE-07</b>	CORRELATIVO: <b>43/59</b>