


NOTAS:

- LAS BAJADAS HACIA LAS TOMAS DE OXIGENO Y AIRE MEDICO SERAN DE 1/2".
- EL DIÁMETRO MÍNIMO DE LAS TUBERÍAS PARA OXÍGENO Y AIRE MEDICO SERA DE 1/2".
- LA CANALIZACIÓN Y ALAMBROADO A PARTIR DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS QUE REALICE EL CONTRATISTA DE LA OBRA ELÉCTRICA, HACIA LAS ALARMAS Y DE ESTAS HACIA LOS SENSORES DE PRESIÓN SERÁN EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE GASES MÉDICOS.
- LAS TUBERÍAS DE COBRE QUE SEAN EMBEBIDAS EN CONCRETO, DEBERÁN CONTAR CON CAMISA DE PROTECCIÓN PLÁSTICA, PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON EL CONCRETO.
- TODAS LAS TUBERÍAS SERÁN SEÑALIZADAS CON VINETA INDICANDO EL GAS QUE TRANSPORTA, RESPETANDO LOS COLORES ESTÁNDAR PARA CADA TIPO DE GAS. (OXÍGENO-VERDE/AIRE MEDICO-AMARILLO/ VACÍO-ROJO)




PLANTA DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

Escala 1:75

NORTE



| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
|  <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p> | | <p>MINISTERIO DE SALUD</p> <p>UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION UGPP/</p> | |
| <p>PROYECTO:</p> <p>*READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR*</p> | | | |
| <p>CONCURSO No:</p> | | | |
| <p>DIRECCION:</p> <p>CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.</p> | | | |
| <p>CONTENIDO:</p> <p>PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS - AIRE ACONDICIONADO</p> | | | |
| <p>DISEÑO ARQUITECTONICO:</p> <p>UGPP/ MINSAL</p> | | <p>DISEÑO ESTRUCTURAL:</p> <p>UGPP/ MINSAL</p> | |
| <p>DISEÑO ELECTRICO:</p> <p>UGPP/ MINSAL</p> | | <p>DISEÑO HIDRAULICO:</p> <p>UGPP/ MINSAL</p> | |
| <p>REVISO Y APROBO:</p> <p>UGPP/ MINSAL</p> | | <p>ESCALA:</p> <p>INDICADAS</p> | <p>FECHA:</p> <p>DICIEMBRE 2023</p> |
| <p>AREA TOTAL:</p> | <p>AREA CONSTRUIDA:</p> | <p>HOJA No.:</p> <p>IM-01</p> | <p>CORRELATIVO:</p> <p>35/59</p> |