



LICITACION PÚBLICA NACIONAL FSSPSV-434-LPN-O
“READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 4to. NIVEL DEL EDIFICIO “B” PARA
LA ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL LNR/INS MINSAL”
CONVENIO DE PRESTAMO: BIRF 8076-SV

ENMIENDA N°1

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de conformidad al numeral 2.18 Claridad de los Documentos de Licitación de las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, informa a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases del proceso FSSPSV-434-LPN-O denominado “READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 4to. NIVEL DEL EDIFICIO “B” PARA LA ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL LNR/INS MINSAL” que se ha realizado las siguientes enmiendas al documento de licitación , como se detalla a continuación:

Documento de Licitación	Se complementa especificación técnica al Documento de Licitación
1. Partida 3.7.2-Suministro y colocación de enchape vinilico resistente a la humedad sobre empapelado existente en paredes de baño, incluye la preparación de la superficie, pegamento de papel existente.	Partida 3.7.2-Suministro y colocación de enchape vinilico resistente a la humedad sobre empapelado existente en paredes de baño, incluye la preparación de la superficie, pegamento de papel existente. El trabajo consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, etc. y todos los servicios necesarios para ejecutar los trabajos de enchapado en sanitarios, se deberá colocar las piezas que pueden ser tablas ó baldosas con un espesor mínimo de 2mm y dos capa de desgaste, de fácil limpieza y buena adherencia, estampado y/o color a definir. Deberá tener una superficie que impida la acumulación de bacterias y hongos; resistente a la humedad y resistente a ser inflamable. No se usarán piezas con reventaduras o defectos de fábrica.



LICITACION PÚBLICA NACIONAL FSSPSV-434-LPN-O
"READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 4to. NIVEL DEL EDIFICIO "B" PARA
LA ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL LNR/INS MINSAL"
CONVENIO DE PRESTAMO: BIRF 8076-SV

Documentos de Licitación	Se modifican descripciones de partidas en Documento de Licitación
2. Partida 2.2.1- Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablayeso, espesor de 3/4"., fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada calibre 24 @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales. Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio, superficie pasteada y lijada, aplicación de dos manos de pintura latex acrílica semi brillante de bajo olor (IN1)	Partida 2.2.1-Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tabla yeso, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada calibre 24 @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales. Juntas ocultas con cinta, superficie pasteada y lijada, aplicación de dos manos de pintura látex acrílica semi brillante de bajo olor (IN1)
3. Partida 3.4.1-Suministro e instalación de tapón de panel de tablayeso de 3/4" con estructura galvanizada, pasteada, lijada y pintada, acabado uniforme al existente (RP2) Ubicados para sellar huecos de puerta en cuarto de Informática	Partida 3.4.1-Suministro e instalación de tapón de panel de tabla yeso de 1/2" con estructura galvanizada, pasteada, lijada y pintada, acabado uniforme al existente (RP2) Ubicados para sellar huecos de puerta en cuarto de Informática
4. Partida 3.4.3- Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablayeso, espesor de 3/4"., fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada calibre 24 @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales. Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio, superficie pasteada y lijada. Incluye el suministro e instalación de vinil de 10cm de altura, aplicación de dos manos de pintura latex acrílica semi brillante de bajo olor (Int1-4)	Partida 3.4.3-Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tabla yeso, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada calibre 24 @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales. Juntas ocultas con cinta, superficie pasteada y lijada. Incluye el suministro e instalación de vinil de 10cm de altura, aplicación de dos manos de pintura látex acrílica semi brillante de bajo olor (Int1-4)

Documentos de Licitación	Se modifican descripciones de partidas en Documento de Licitación
5. Partida 2.2.2-Suministro e instalación de tapón de hueco de ventanas desmontadas con estructura galvanizada y doble forro de panel de tablacemento de 1", pasteada, lijada y pintada como indican las Especificaciones Técnicas.(IN2) Se ubicarán en zona de Sala de Servidores.	Partida 2.2.2-Suministro e instalación de tapón de hueco de ventanas desmontadas con estructura galvanizada y doble forro de panel de fibrocemento de 1", pasteada, lijada y pintada como indican las Especificaciones Técnicas.(IN2) Se ubicarán en zona de Sala de Servidores.



LICITACION PÚBLICA NACIONAL FSSPSV-434-LPN-O
“READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 4to. NIVEL DEL EDIFICIO “B” PARA
LA ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL LNR/INS MINSAL”
CONVENIO DE PRESTAMO: BIRF 8076-SV

Documentos de Licitación	Se modifican la cantidad en partida en Documento de Licitación
6. Partida 3.4.2 Cantidad 48 c/u	Partida 3.4.2 Cantidad 49 c/u

Documento de Licitación	Se complementa especificación técnica al Documento de Licitación
7. Partida 3.4.1-Suministro e instalación de tapón de panel de tablayeso de 3/4" con estructura galvanizada, pasteada, lijada y pintada, acabado uniforme al existente (RP2) Ubicados para sellar huecos de puerta en cuarto de Informática	Partida 3.4.1-Suministro e instalación de tapón de panel de tabla yeso de 1/2" con estructura galvanizada, pasteada, lijada y pintada, acabado uniforme al existente (RP2) Ubicados para sellar huecos de puerta en cuarto de Informática, con una altura de 2.00 m por el ancho indicado en planos, ver hoja 12/28

Esta enmienda formará parte integral de la base de licitación.
Las demás condiciones de la base de licitación se mantienen sin modificar.

San Salvador, 27 de noviembre del 2017



DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE
MINISTRA DE SALUD

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Tue Nov 28 08:10:57 CST 2017
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	