



MINISTERIO
DE SALUD

San Salvador, 30 de junio de 2021

ADENDA No. 2

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) conformidad a los artículos 50 de la LACAP y 50 del RELACAP, informa a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases de la Licitación Pública LP No. 03/2021 denominada **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS FÍSICA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE DEL ISRI, SAN MIGUEL" - ETAPA II: CAMBIO DE LA CUBIERTA DE TECHO DEL EDIFICIO DE TERAPIAS DEL CROR. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL CÓDIGO 6695**, que se ha realizado modificación a dichas bases, por iniciativa institucional, como se detalla a continuación:

Nº	TEXTO SEGÚN BASES DE LICITACIÓN	SE MODIFICA EN EL SENTIDO SIGUIENTE:
1	Lugar, Fecha y Hora de Presentación. La Presentación de las Ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 30 DE JUNIO DE 2021, de las 07:30 a.m., hasta las 10:00 a.m (hora local). Después de las 10:00 a.m., no se recibirán ofertas. La Apertura de las Ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 30 del mes de JUNIO del año 2021 a las 10:45 a.m. (hora local)	Lugar, Fecha y Hora de Presentación. La Presentación de las Ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 02 DE JULIO DE 2021, de las 07:30 a.m., hasta las 10:00 a.m (hora local). Después de las 10:00 a.m., no se recibirán ofertas. La Apertura de las Ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 02 del mes de JULIO del año 2021 a las 10:45 a.m. (hora local)
2	Partida 3.0 Cubierta de Techo 3.3 Suministro e instalación de lámina metálica, base de acero y recubierta con aluminio, zinc y silicio, de costura alta, engargolada en la obra, sistema de traslapes longitudinal engargolados. fijación a base de clips los cuales quedan ocultos bajo dichos traslapes. material perfil galvanizado; tipo estructurales, calibre 22. incluye botaguas compatibles con el tipo de lámina utilizado para la cubierta de techo. Unidad de Medida: M2; Cantidad: 1300.00	Partida 3.0 Cubierta de Techo 3.3 Suministro e instalación de lámina metálica, base de acero y recubierta con aluminio, zinc y silicio, de costura alta, engargolada en la obra, sistema de traslapes longitudinal engargolados. fijación a base de clips los cuales quedan ocultos bajo dichos traslapes. material perfil galvanizado; tipo estructurales, calibre 22. incluye botaguas compatibles con el tipo de lámina utilizado para la cubierta de techo. Unidad de Medida: M2; Cantidad: 1300

Esta Adenda formará parte integral de las Bases de Licitación y el resto del contenido se mantiene inalterado.

Dr. Francisco José Alabi Montoya
Ministro de Salud - Ad Honorem



Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, C.A.