



DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS - SEGUNDO NIVEL
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Esc 1:75

| CUADRO DE LUMINARIAS | | |
|----------------------|---|-------|
| CLAVE | DESCRIPCION | CANT. |
| | luminaria 4x2 pies con 4 tubos led 18watt y difusor prisma diamante | |
| | luminaria 4x1 pies con 2 tubos led 18watt contra polvo y humedad. | |
| | Luminaria de emergencia | |
| | Luminaria de emergencia/rotulo de salida | |
| | Luminaria empotrar panel led 18 watts luz blanca redondo blanco. | |
| | Luminaria de pared . | |
| | Extractor de aire para baño 50cfm | |
| | Extractor de humo cocina | |

| DESCRIPCION ALAMBRADO | |
|-----------------------|--------------------|
| a | 2-14 Ø1/2" |
| b | 3-14 Ø1/2" |
| c | 4-14Ø 1/2" |
| d | 2-12 Ø1/2" |
| e | 2-12+1-14 Ø1/2" |
| f | 3-12 Ø1/2" |
| g | 3-12+2-14 Ø3/4" |
| h | 2-10 Ø3/4" |
| i | 2-10+1-12 Ø3/4" |
| k | 2-10+1-12+1-14 Ø1" |
| l | 2-8+1-10 Ø3/4" |
| m | 2-8+1-10+1-14 Ø1" |
| n | 2-6+1-8 Ø1" |
| p | 3-6+1-8+1-10 Ø1" |

| SIMBOLOGIA | |
|------------|---|
| simbolo | descripcion |
| | tablero general |
| | indica numero de circuito y alimentador tomas |
| | indica numero de circuito y alimentador luces |
| | interruptor simple |
| | interruptor triple |
| | toma doble polarizado 20A |
| | toma doble polarizado 20A GFCI |
| | toma aire acondicionado |
| | punt de red sencillo, doble |
| | punto de telefono |
| | acces point |

SELLOS

PROYECTO

Construcción de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación del ISRI, San Salvador

21 calle poniente No. 240, Barrio San Miguelito, municipio y departamento de San Salvador.

PROFESIONALES RESPONSABLES

RESPONSABLE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ING. CARLOS REINALDO ASCENCIO MORÁN | |
| DISERO URBANO | DISERO ARQUITECTÓNICO |
| ARQ. PAOLA CARDONA | ARQ. PAOLA CARDONA |
| DISERO ESTRUCTURAL | DISERO HIDRÁULICO |
| ING. ALEX PINEDA | ING. ALEX PINEDA |
| DISERO ELÉCTRICO | DISERO MECÁNICO |
| ING. MARTIN MATA | ING. MARTIN MATA |

PROPIETARIO

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI)

CONTENIDO

DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS - SEGUNDO NIVEL

| | |
|--------------------------|--|
| | INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL |
| SAN SALVADOR, JUNIO 2022 | |

ESCALA

INDICADA

HOJA No.

IE-02